

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦ 종합감사 -

2023. 12.

법정안전관리자 선임 방안 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통보 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	인 사 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ♣실은 전기, 기계, 건축, 가스, 안전분야 등의 발전소 운영에 관한 업무를 담당하면서, 발전소 준공 후를 대비하여 법정안전관리자 선임과 관련한 업무를 처리하고 있다.
- 발전소의 발전설비 유지 및 운용을 위해서 **전기**(전기안전관리법 제22조, 시행규칙 제30조), **가스**(도시가스사업법 제29조, 시행령 제15조 3항), **승강기**(승강기 안전관리법 제29조), **소방**(화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조, 소방시설설치 유지 및 안전에 관한 법률 제22조) 관련 법률에 따라 각 분야에 안전관리자가 선임되어야 한다.
 - **전기안전관리자**는 전기안전관리법 제24조(전기안전관리자의 성실의무 등)에 따라 전기안전관리업무를 소홀히 할 우려가 있어 검직을 금하고 있고, **가스안전관리자** 또한 도시가스사업법 시행령 제16조에 따라 관련 직무 외에 다른 일을 맡지 못하도록 하고 있으며, **승강기 및 소방안전관리자**는 검직이 가능하다.
 - 따라서, 준공 후 발전소 운영을 위해서는 전기안전관리자 *명(책임자 *명, 보조원 *명), 가스안전관리자 *명, 승강기 및 소방안전관리자 *명으로 총 *명이 필요하다.
- 그런데, 20**. *. 발전소 준공을 앞둔 현재 법정안전관리자 선임 현황을 확인한 결과,
 - 전기분야의 기계보조원인 'B'가 승강기 및 소방안전관리자를 검직하도록 예정하고 있어 전기안전관리자 검임 불가 기준을 위반할 우려가 있다.
- 따라서 발전소 준공(2023. 12. 31.) 후 법정안전관리자 구성에 있어 법적 기준 준수에 차질이 없도록 사전에 방안 마련이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 이에 관련 직원은 발전설비 운영을 위한 법정안전관리자 구성과 관련하여 법적 선임조건과 조직 변경(안)을 고려하여 향후 조치가 이루어지도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **◆◆ 사장은** 발전소 준공 후 발전소의 안정적 운영과 법적기준 준수를 위하여 법정 안전관리자 구성 및 운영 방안을 사전에 마련하시기 바랍니다. (**통보 1**)

조치부서 ♣실

관련부서