

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 [12] 발전소 운영용 자재관리 미흡

소 관 부 서 ○발전소 △팀

조 치 부 서 ○발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

○발전소 △팀은 발전소 운영용 자재관리 담당부서로 자재구매, 검수 및 재고 관리 등 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「물자관리규정」 및 「발전소 운영용 자재관리」에 따르면, 물자관리부서는 저장품에 대해 주기적으로 점검을 실시해야 하고, 저장된 자재는 지역, 창고, 열, 함(수직, 수평) 등 저장위치를 표시하여 관리해야 하며, 창고상태 점검을 실시하고 그 결과를 창고 점검표(일일점검, 월간점검)에 기록하여야 한다.

또한 Level “#”등급 저장창고는 온도 및 습도를 점검주기에 따라 온·습도 관리대장에 기록 관리하여야 하며, 자재불출 및 확인을 위하여 자재창고에 출입하고자 하는 자는 출입관리대장을 작성 후 물자관리부서 직원의 안내를 받아 출입하여야 하며, 효율적 재고관리를 위해 무단으로 출입하지 않도록 해야 한다.

따라서 ○발전소 △팀 자재창고 담당자는 위 절차서에 따라 자재창고 점검 및 온습도관리 등을 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○ 자재관리 현황을 점검한 결과 저장품의 저장위치가 표시되지 않고 관리되고 있으며, 창고 상태점검을 실시하지 않고 있고, Level “#”등급 자재창고의 경우 자재창고 노후에 따라 ㄹ에 임시보관하면서 온도 및 습도가 관리되는 환경이기는 하지만 절차에 따라 관리대장 기록관리가 되지 않는 것으로 확인되었다.

또한 재고현황을 샘플조사한 결과 ㄴ의 경우 SAP 가용재고가 ##개인데, 실제 재고는 ##개로 ##개가 부족한 것으로 확인되어 이에 대한 관리 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○발전소 △팀은 자재창고 노후에 따른 건축 예정으로 온습도 관리 필요 자재에 대해 임시로 ㄹ(온습도 관리 지역)에 저장하고 있어 관리가 미흡하다고 소명하면서 향후 자재창고가 신축되면 관련 규정과 절차에 따라 관리 되도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○발전소장은

- ① “#”등급 창고에 보관된 자재에 대하여 SAP 가용재고와 실제 재고를 실사하여 부족한 부분에 대한 원인을 파악하시고, 재발 방지를 위한 방안을 마련하시기 바라며,(통보)
- ② 온습도 관리대장 운영, 출입대장 비치·운영 및 창고상태점검(일일, 월간)을 시행하시고 저장된 자재에 대하여 지역, 창고, 열, 함(수직, 수평) 등 저장위치를 표시하여 관리하시기 바랍니다.(권고)