

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선 요구 및 통보

제 목 일일 작업계획 양식 수정 필요 등

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 제◎발전소 □부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 제◎발전소 □부는 발전소 아침회의 및 리스크 검토회의 개최, 회의 결과 해당부서 통보, 일일 작업계획 종합관리 및 정비품질·FME 영향 검토 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

☆본부 제◎발전소 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-+++++) 7.6 (일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토)에 따르면, “정비주관부서장(또는 작업책임자)이 작업계획 입력 후 작업리스크 검토 담당부서에서는 아래 기준에 따라 작업오더 안전작업요건 및 작업별 리스크를 검토한 후 그 결과를 일일작업계획 시스템에

입력하고 정비주관부서는 작업오더 안전작업요건 등에 수정, 반영한다”고 되어 있고,

“리스크 검토회의 결과, 작업계획 변경사항(작업일정, 안전작업요건 등) 발생시, 일일 작업계획은 회의주관부서에서 변경하고, 작업오더는 정비(작업)주관부서에서 변경한다”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

일일 작업계획 입력 시스템의 데이터와 시스템에서 추출된 데이터에는 모두 작업감독(작업감독자 이름) 항목이 있다.

하지만, ☆본부 제○발전소 인트라넷에 등록된 일일 시험 및 작업계획에는 작업계획별 작업 감독이 누구인지 분명하게 알 수 있는 작업감독 항목이 없음을 확인하였다.

그러나, ☆ 제○발전소를 제외한 원전본부 전 발전소에서는 개별 작업계획에 대한 작업 감독자를 알 수 있도록 항목(작업감독)이 별도로 있거나 작업 내용에 작업 감독자를 명시하여 운영하고 있었다.

그러므로, ☆ 제○발전소에서도 발전소 직원과 리스크 검토회의 및 발전소 아침회의 참석자가 일일 시험 및 작업계획을 검토할 때 작업계획별 작업 감독자를 분명히 알아볼 수 있도록 일일 시험 및 작업계획 양식을 개선해야 한다.

또한, 발전소 종사자가 일일 시험 및 작업계획 항목별 의미를 잘못 알고 있거나 작성할 세부 내용과 검토 항목을 누락하지 않도록 교육도 필요하다.

조치할 사항

❖ ☆본부장은

- ① 제②발전소 종사자가 일일 시험 및 작업계획의 작업계획별 작업 감독자를 분명하게 알아볼 수 있도록 작업 감독자 항목을 추가하는 등 일일 시험 및 작업계획 양식을 수정하시기 바랍니다.(개선 1)
- ② 발전소 종사자가 일일 시험 및 작업계획의 항목별 의미를 잘못 알고 있거나 작성할 세부 내용과 검토 항목을 누락하지 않도록 리스크 검토회의에 참석하는 협력사를 포함하여 발전소 전직원 대상으로 교육을 실시하기 바랍니다.(통보 1)