

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [22] 통지발행 및 정비작업 처리 절차 준수 미흡

관 계 부 서 ○소 ㉠부

조 치 부 서 ○소 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

○소 ㉠부는 사옥, 사택 및 부대건물과 발전소 기계, 전기, 제어, 토건설비의 유지 보수 및 기술분야 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 통지발행 관련 규정

ㄱ 표준절차서에 따르면 발전설비의 운전불능 상태를 초래하거나 종사자의 안전사고를 유발할 수 있는 고장사항은 발견 즉시 주제어실에 통보하고 통지를 발행하여야 하고, 발전설비 고장사항에 관한 오더유형은 오더(CM02, CM03, CM09)이며 위 오더유형은 통지를 발행한 후 오더를 발행하여야 한다.

나. 작업오더 각 단계별 처리 관련 규정

절차서에 따르면 설비부서에서는 통지의 내용을 확인하고 작업오더를 발행하여야 하고, 붙임에 따르면 작업오더는 각 단계별로 처리하는 담당자가 정해져 있으며, 특히 ‘2.발행’ 단계는 설비부서 파트장이, ‘7.허가’와 ‘9.복귀’ 단계는 ◇부장 (또는 파트장)이, ‘5.승인’, ‘12.종결’ 단계는 설비부서 부장이 수행하도록 되어 있다.

다. 오더유형별 발행 관련 규정

절차서에는 작업종류별로 발행해야할 오더유형을 규정하고 있으며, 해당 오더유형을 발행하여 관련 프로세스에 따라 처리하도록 되어 있다. 예를들면 발전설비와 무관한 설비(시설영선)는 작업오더(CM09)를 발행하여 처리하도록 되어 있다.

따라서 위를 종합해 보면,

- ① 발전설비의 고장사항은 발견 즉시 주제어실에 통보한 후 통지를 발행해야 하고,
- ② 설비부서는 통지내용을 확인하여 작업오더를 발행하며, 작업오더는 각 단계별로 해당 담당자가 처리하여야 한다.
- ③ 또한 작업종류에 맞는 오더유형을 확인하여 작업오더를 발행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 통지발행 미흡

그런데 감사대상기간 중 ○소에서 발행한 작업오더 총 #건을 점검한 결과, 통지를 발행해야 하는 오더유형임에도 오더(CM02, CM03, CM09) #건에 대해서는 관련 통지가 발행되지 않고 작업오더만 발행한 것이 [별표]와 같이 확인되었다.

나. 작업오더 각 단계별 처리 담당 미준수

그리고 발행된 작업오더 총 #건 중 #건의 오더는 오더 단계별 담당자가 처리하지 않고 설비부서 담당자가 ‘2.발행’, ‘4.일정’, ‘5.승인’ 단계를 일괄처리하는 등 절차에 맞지 않게 수행한 것으로 확인되었다.

다. 오더유형별 발행 미흡

또한 발행된 작업오더 총 #건 중 #건은 오더유형에 맞지 않게 발행된 것이

확인되었다. 상세내용을 살펴보면, #건의 오더는 ‘ㄱ #호 수도꼭지 수리작업’등과 같이 발전설비와 무관한 작업인데도 시설영선오더(CM09)를 발행하지 않고 발전설비 관련(CM01, CM02, PM01)오더를 발행하여 처리하였고, #건의 작업오더는 ‘#호기 #월예방점검 모터 절연저항 및 전류 측정’ 등과 같이 경상예방정비 오더(PM01)를 발행하지 않고 시설영선오더(CM09)를 발행하여 처리한 것이 확인되었다.

관계부서 의견 ○소 䄠부는 감사결과를 수용하면서 전직원 대상으로 관련 절차서 교육을 실시하여 향후 절차서를 준수하도록 철저히 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○소장은

- ① 표준절차서에 따라 발전설비 고장 시에는 통지발행 하도록 전직원을 대상으로 교육을 실시하시고,(통보1)
- ② 오더 각 단계별 처리자가 해당 오더단계를 처리할 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(통보2)
- ③ 오더는 오더유형별로 발행하여 수행할 수 있도록 관리 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보3)