

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [23] 불일치품목보고서 발행 미흡

관 계 부 서 ○소 ㉠부, ㉡파트

조 치 부 서 ○소 ㉠부, ㉡파트

내 용

1. 업무 개요

○소 ㉠부는 ○소의 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, ㉡파트는 불일치품목보고서(Non-Conformance Report, 이하 “NCR”이라 한다) 등의 발전소 품질업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「품질보증규정」에 따르면 품질보증부서는 품질관련업무를 체계적으로 수행하고 있는지의 여부를 확인하기 위하여 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 한다고 되어 있고, 같은 규정과 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」(ISO품질-00-004C)을 보면 경상·예방정비의 경우 오더에 따라 정비작업을 수행하되, 신뢰성 등급(A) 품목의 분해 정비 시 중요 기능의 결함 및 손상 등의 불일치품목 발견할 경우 NCR을 작성·발행하여 관리 하도록 되어 있다.

따라서 품질담당부서는 NCR을 포함한 품질 관련업무를 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 하고, 실무부서에서는 발전소 경상·예방정비 시 신뢰성 등급(A) 품목에 대한 불일치사항 발견 시 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ○소에서 수행한 정비를 점검한 결과, 신뢰성 등급 (A) 관련 고장정비 #건과 외주수리 #건이 수행되었는데, 주요 정비내용을 살펴보면 ‘1호기 발전기 회전자 긴급정비’와 같이 발전기 회전자에 균열이 발견되어 외주수리를 시행한 것으로써 단순한 고장이 아닌 중요기능의 결함 및 손상으로 보이는 것으로 NCR발행이 필요하나, 해당 건에 대해 NCR이 발행되지 않았다. 뿐만 아니라 감사대상 기간 중 단 1건의 NCR도 발행되지 않았다.

관계부서 의견 ○소 ㉠부는 감사결과를 수용하면서 전직원 대상으로 관련 절차서 교육을 수행하여 향후 절차서에 따라 신뢰성 등급(A) 설비고장 시 불일치 품목 여부를 검토하여 NCR을 작성·발행하여 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○소장은

① 경상·예방정비에 대해 신뢰성 등급(A) 설비 고장 관련해서는 「ISO 9001 불일치 품목보고서 발행 및 관리」(ISO품질-00-004C) 절차서에 따라 불일치사항이 발견되면 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보1)

② 품질담당부서가 「품질보증규정」 제26조(품질보증감사·진단)에 따라 발전소에서 발행하는 고장통지 및 오더를 점검하여 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」 절차서에 따라 NCR이 발행될 수 있도록 관련 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보2)