

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [20] 즈댐 계측시스템 현장점검 미흡

관 련 부 서 ●소 ㉠부

조 치 부 서 ●소 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

●소 ㉠부는 발전소 토목·건축 시설물의 유지관리 업무를 담당하면서 즈댐의 내구성과 건전성 확보를 위해 주기적인 자동 계측설비 운영·분석을 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「댐 계측시스템 유지관리」에 따르면 사업소 담당자는 검교정 대상설비(토탈스테이션)에 대해 검교정을 시행(#회/#년)하고, 월 #회 이상 현장 조사를 실시하여 계측설비의 이상 유무에 대한 점검 결과를 같은 절차서 양식에 따라 기록하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●소 감사대상기간 중 댐 계측설비의 검교정 수행 실적과 월 #회 ‘댐 계측설비 점검기록표’ 작성 실태를 점검한 결과, 검교정 대상설비(토탈스테이션)에 대한 검교정 실적은 양호하나, 계측기(토탈스테이션, 누수량계, 탁도계, 지하수위계 등)의 월 #회 현장점검을 위 절차서에 따라 수행(점검기록표 실적없음)하지 않고 있어

댐 계측설비 관리에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ●소 ㉔부는 감사결과를 수용하면서 매월 상부댐 점검 시 계측기를 포함하여 점검하고 있으나 절차서의 ‘댐 계측설비 점검기록표’ 양식에 따라 점검기록을 수행하지 않았다고 하였으며, 향후 동일 사항이 발생하지 않도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●소장은 「댐 계측시스템 유지관리」 절차서에 따라 월 #회 댐 계측설비를 현장점검 하여 ‘댐 계측설비 점검기록표’에 철저히 기록하여 관리하시고, 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)