

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기자재 초기방문검사 시 표준검사특성 활용 필요

관 련 부 서 ◆

조 치 부 서 ◆

내 용

1. 업무 개요

◆는 보조기기 계약사후관리 및 기자재 품질검사 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

품질보증절차서 「기자재 제작 품질검사」에 따르면, “품질검사자는 공급자 공장을 방문하기 전에 초기방문검사 표준검사특성을 참조하여 구매품목의 특성에 맞게 초기방문검사의 검사특성을 확정한다.”고 되어 있고, “품질검사자는 초기 방문검사 검사특성을 기준으로 품질검사를 수행한다.”고 되어 있다.

또한, 「품질보증지침서」에 따르면, “품질검사는 품질보증절차서 「기자재 제작

품질검사」의 ◇ 여건에 맞추어 적용하며, 필요시 해당 절차서 첨부 양식을 영문으로 번역하여 활용한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇는 ◎ 초기방문검사 시 검사 관련 시험절차서, QAM 개정관리, 도면 및 자료관리, 코드적용, QVD 제출요건, PRM 진행현황, CFSI 검증, NCR관리 항목에 대한 검사를 진행하였다.

또한, ◇의 「품질보증지침서」에는 품질보증절차서 「기자재 제작 품질검사」의 ◇ 여건에 맞추어 적용할 수 있다고 되어 있으나, 품질보증절차서 초기방문검사의 표준검사특성과 비교해 볼 때 상당한 차이가 있어, 품질보증절차서에서 요구하는 수준과 유사하게 초기방문검사를 수행할 필요가 있다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 초기방문검사 시 검사결과를 선택적으로 수기 작성하였으나, 20**년 *월부터는 절차서와 동일하게 SAP를 이용하여 기자재 품질관리 결과를 작성하여 관리하고 있다고 답변하였다.

조치할 사항 ◇장은

향후 기자재 초기방문검사를 수행할 때 품질검사 표준검사특성을 활용하는 방안 (예를 들면, 관련 규정에 대한 ◇ 전체 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)