

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 조명설비 정비공사의 정비 투입인력 적정성 검토 필요

관 련 부 서 ▶처

조 치 부 서 ▶처 ○부

내 용

1. 업무 개요

▶처 ○부는 정비 및 작업관리 분야 정책 수립, 관리를 총괄하며, 원전 기전·계측설비 정비공사(용역) 발주 및 개선 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

▶처 지침 「가동원전 조명설비 정비공사 설계지침」(개정3, 20[□] ◀. **. **) 3. 공사비 산정기준에 따르면, “◆***발/♠***발/☆***발/♠***발의 정상정비 투입인력은 [내선전공 ◀인, 플랜트전공 ◀인, 특별인부 ■인]으로 설계한다. ■○, ◎발 및 ♣○발의 정상정비 투입인력은 [내선전공 ■인, 플랜트전공 ◀인, 보통인부 =인]으로 설계한다” 고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△본부 조명설비 개선 현황을 점검한 결과, 제○발전소의 경우 백열등, 형광등을 LED로 교체중이며(20○○. ** ~ 20○○. **.), 제●발전소의 경우 비상조명등, 주 제어실내 조명등(백열등·형광등)은 교체될 예정(20○○. --.)이지만, 원자로건물 내부 조명등을 포함하여 백열등, 형광등, 방폭등을 LED로 교체 완료하였다(20○○. ++ ~ 20○○. ==.).

하지만, 원전본부는 에너지 절감 목적 외에 조명등 교체 빈도 감소에 따른 정비 물량 저감의 목적으로도 백열등, 형광등을 LED 조명등으로 교체(완료)하고 있는 상황이므로, 본사(▶처)는 발전소별 조명설비 설치 수량, 점검(교체)주기 등을 고려하여 조명설비 정비공사 투입인력의 직종 또는 인원수 적정성을 검토할 필요가 있다.

관련자 의견 ▶처 ○부 담당자는 조명설비 평균수명이 증가했다고 해서 정비 물량이 감소했다고 단정할 수는 없지만, 외부 전문업체의 원가조사 용역(20○○년)을 통해 발전소 상황에 맞춰 정비 물량을 재산정할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항 ▶처장은

원전본부가 조명설비(백열등, 형광등 등)를 지속적으로 고효율 장수명 LED로 교체하여 소내전력 저감과 정비 물량 감소를 추진하는 상황에서 원전본부 발전소별 조명설비 설치 수량, 정비(점검) 주기 등을 확인하여 조명설비 정비공사의 정비 투입인력 적정성을 검토하시기 바랍니다.(통보 1)