

일련번호	05	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	시정요구(금액)	재정상 조치금액	267,553,951

시정요구(금액)

제 목 지하주차장 건물에너지관리시스템 중복 물량 조정

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단은 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(Co.Co.Co.Co. Co.Co.부 고시 제2024-110호)¹⁾」에 의거 ⇔⇔호 근린공원 지하주차장의 효율적 에너지 관리를 위하여 건물에너지관리시스템(BEMS)²⁾를 도입하고자 한다.

2. 감사결과 확인된 문제

현재 BEMS 시스템은 기계설비(냉난방 등) 감시제어 신호를 위한 케이블 공사분이 통신공사와 기계설비 제어시스템(관급자재)에 중복되어 반영되어 있어, 중복된 내역을 조정하여 사업비 중복 집행(약 268백만원) 예방이 필요하다.

1) 제6조(신축건축물의 에너지이용 효율화 추진)에 따라 공공기관이 연면적 10,000㎡ 건축물의 신축 시 건물에너지관리시스템 의무 도입 대상

2) BEMS(Building Energy Management System) : 건물의 조명, 냉난방 등의 실시간 모니터링, 제어를 통하여 건물 에너지를 효율적으로 관리하는 시스템

관계부서 의견 ○○○○사업단은 향후 기계 자동제어시스템 발주 시 통신
공사분에 이미 반영된 배관·배선 내역 확인 및 담당자 간 협의 후 중복내역을
제외하여 발주하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 중복하여 반영된 내역을 조정하여 시행
하시기 바랍니다. (268백만원 감액) (시정(금액))