

|          |    |          |           |          |                  |
|----------|----|----------|-----------|----------|------------------|
| 일련번호     | 32 | 감사자      | 전기 3급 →→→ |          | 공 개( )<br>비공개(○) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                |

## 통 보

제 목 전기자동차 충전시설 보완

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

### 1. 업무 개요

●●●●사업단은 °F°F지구 ㄹ호 근린공원 내 전기자동차 완속 충전시설 7대 설치를 위한 부대시설 시공을 계획하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「◆◆도 환경친화적 자동차의 보급 및 이용 활성화를 위한 조례」 제8조의2 (전기자동차 충전시설 안전성 강화방안 마련 등)에 따르면, 전기자동차 충전시설의 안정성 강화를 위한 소화설비, 방화설비 등의 마련을 위해 노력해야 하며,

동 조례 제11조(충전시설의 종류 및 수량 등)에 따르면, 자동차 충전시설의 20% 이상은 급속 충전시설로 설치하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

현재 설치 예정인 전기자동차 충전시설은 ◆◆도 조례와 차이가 있어, 향후 충전시설을 지자체로 인수인계하는 과정에서 조례 위반으로 이미 설치된 시설물 변경, 재투자 등이 우려되므로, 사전에 관련 조례 검토 및 지자체와 협의를 통하여 필요 시설의 설계반영 후 시공이 필요하다.

**관계부서 의견**      ●●●●사업단은 관련 조례에 맞추어 전기자동차 충전시설의 안전성 강화를 위한 소화설비, 방화설비 등의 마련과 급속 충전시설 수량에 대해 검토 후 설계에 반영하여 향후 지자체 인수인계에 차질이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      ●●●●사업단장은 전기자동차 충전시설 설치 전 ◆◆도 조례 검토 및 지자체와 협의를 통해 필요 시설을 설계에 반영하시기 바랍니다. (통보)