

현지조치사항내역서

감사반장 : ◇◇◇◇부장 ○ ○ ○ (인)
감사기간 : 20××. ××. ××.~20××. ××. ××. 부서장 : □□□□처장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부		
종합 2025- 005- 현01	○ 전기·소방안전점검 업무대행용역 계약절차 미흡 - 「사업소 자체사옥 유지보수 절차서」에 따르면 관리책임자는 ‘시설관리담당자’, ‘소방안전관리자’를 문서로 선임하고 업무를 수행하여야 하며, 관리책임자는 유지보수 업무를 원활하게 실시하기 위하여 전문업체에 업무의 일부 또는 전부를 위탁할 수 있다고 규정되어 있다. - 그러나 □□□□처는 소방안전관리자는 문서로 선임하여 업무를 수행하고 있으나, 시설관리담당자는 문서로 선임하지 않은 것으로 확인되었다. - 그리고 20××년 사옥의 전기·소방안전점검 위탁계약 내부품의 시 관련 과업지시서는 작성하였으나, 계약체결(시공통보서)하면서 전기·소방안전점검 업무대행에 필요한 계약의 범위, 업무대행 주기 등 과업내용이 포함된 계약일반조건을 누락하여 계약한 것 확인되었다.	○ □□□□처장은 ① 자가사옥 시설관리담당자를 문서로 선임하고, ② 2025년 자가사옥의 전기·소방안전점검 업무대행을 위탁하는 용역 계약체결 시 업무대행에 필요한 계약의 범위, 업무대행 주기 등 과업내용이 포함된 계약일반조건을 추가 보완하기 바랍니다.	결과 미회보		
[표] 자가사옥 전기·소방안전점검 대행 계약 현황					
순번	사업부서	계약방식	대행사업자	계약기간	계약금액
1	□□□□처	시공통보서(소방)	(주)▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣	'00.00.00.~'00.00.00.	x,xxx,xxx
		시공통보서(전기)	(주)▣▣▣▣▣▣▣▣	'00.00.00.~'00.00.00.	x,xxx,xxx
2	▼▼지사	시공통보서(소방)	▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣	'00.00.00.~'00.00.00.	x,xxx,xxx
		시공통보서(전기)	▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣	'00.00.00.~'00.00.00.	x,xxx,xxx