

한전KDN(주) 상임감사

개선요구

제 목 임차사옥 시설보안 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□본부 직할

조 치 부 서 □□□□□□□□본부(♂♂지사)

구 분 보안관리(일반보안)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□□본부 직할(♂♂지사)(이하 “♂♂지사”라 한다)는 20xx년 x월 “♂♂광역시 북구 ▲▲유통로 xx-xx(▲▲동)”으로 지사 임차사옥을 이전하면서 사무실, 보조출입문 등에 출입보안 단말기를 설치하여 직원이나 외부인의 출입을 관리하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「보안 규정」 6.4 (사옥보안)에 따르면 사옥현황에 적절한 시설보안시스템 (지문인식, 전자출입카드 등)을 설치하여 운영할 수 있고, 이때 해당 시스템에 대한 주기적인 점검을 시행하여야 하며, 같은 규정 6.5 (출입통제)에 따르면 사업장내 외부인의 출입은 관계부서의 요청에 의하여 지정된 장소에 한해 허가하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 「일반보안 절차서」 6.1 (사옥보안)에 따르면 사옥 운영환경에 따라 별도의 시설보안시스템을 설치, 운영하는 경우 사옥관리담당부서는 보조출입문 폐쇄 등의 출입통제 및 시설보안 대책을 강구하고 관련된 기록의 보관기간은 1개월로 하며, 연 1회 이상 시스템 점검을 시행하도록 되어 있으며, 같은 절차서 6.3 (출입통제요령 및 보안대책)에 따라 일과 후에는 특별한 경우를 제외하고는 직원이나 외부인의 출입을 통제하고, 같은 절차서 6.10 (보안설비(CCTV 등) 설치 및 개선)에 따르면 전산실 등 중요지역에 설치된 CCTV 등은 설비관리부서에서 보안상 사각지대가 발생하지 않도록 주기적인 점검 및 사각지대 개선을 실시하여야 하며, 설치목적에 적합하도록 유지·관리하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 「사업소 자체사옥 유지관리」 5 (시설보안)에 따르면 관리책임자는 사업소 사옥 내외의 시설 및 물자 등 재산에 대하여 화재, 파괴, 도난, 무단침입 등의 위해 발생을 사전에 예방하고, 직원의 퇴실 이후에는 무인경비시스템에 의거 보안 관리함을 원칙으로 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞☞지사는 출입자의 출입여부를 기록·관리할 수 없는 지문인식 시스템으로 임차사옥의 시설보안을 운영하고 있어 평일 야간, 주말 등 일과 시간 이후 외부로부터의 불법침입이나 직원 또는 외부인의 최종 퇴실여부 확인할 수 없는 문제점이 있는 것으로 확인되었다.

그리고 평일 야간, 주말 등 일과 시간 이후 사무실에 대한 시설보안을 자체 무인경비시스템이 아닌 임차건물의 무인경비시스템을 이용함으로써 화재, 도난

또는 외부인의 무단출입 등 위해상황 발생 시 CCTV, 출입통제 장치를 활용한 즉각적인 초동 대응이나 신속한 경보관련 위해상황 전파에 어려움이 있는 것으로 확인되었다.

따라서 □□□□□□□□본부(♂♂지사)는 일과 시간 이후 화재, 도난 또는 외부인의 무단침입 등에 대하여 초동 대응할 수 있는 자체 무인경비시스템을 운영하거나 방호계획을 수립하고, 사무실 내 모든 출입인원에 대한 퇴실 여부를 기록·관리할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

♂♂지사는 현재 임차건물의 무인경비시스템을 이용하고 있으나 일과 시간 이후에 외부인의 무단침입이나 화재, 도난 발생 시 초기 대응할 수 있는 접근방법이 없어 자체적으로 경비용역업체를 통한 무인경비시스템 운영이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□□□□본부장은 임차사옥(♂♂지사) 내 화재, 도난 또는 외부인의 무단침입 등 상황별 대응조치 방안으로 사무실의 최종 퇴실 이후 실내보안 및 이상유무를 확인할 수 있는 자체 경비 및 방호계획을 수립하고 별도의 시설보안시스템을 추가 설치, 운영할 수 있도록 관계부서와 협의하여 개선하기 바랍니다.(개선)