

한전KDN(주) 상임감사 징계요구·주의요구 및 통보

제 목 폐축전지 관리 소홀

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇처

조 치 부 서 ① ○○○○처(●●부), ② □□□□처(■●부), ③ ◇◇◇◇◇처

구 분 인사관리(복무), 자산관리(재무)

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇◇처 ◆◆지사(이하 “◆◆지사”라 한다)는 고소작업차를 활용하여 X인 X조(X직급 X명, 작업원 X명)로 ○○○○○○ 예방점검 및 유지보수 현장업무를 수행하고 있고, ○○○○○○ 설비(제어함) 축전지 점검 시 발생하는 폐축전지에 대해 철거 후 △△△△공사 해당 지역사업소에 당일 반납하거나, ◆◆지사 자재 창고에 보관한 후 정해진 날에 일괄 반납하고 있다.

그리고 과장 ●●●(X직급, 사번 xxxxxx, 이하 “●●●”라 한다)는 xxxx. x. xx. 현장기능직으로 입사한 후 xxxx. x. x. X직급으로 전환되어 xxxx. x. xx.까지 ◆◆지사에서 ○○○○○○ 예방점검 업무를 수행하면서 고소작업차(xx버xxxx) 관리를 담당하였다.

한편 xxxx. x. xx. x시 xx분 ◆◆지사 옥외주차장에 주차되어 있던 고소작업차(xx버xxxx)에서 화재가 발생하였고, x시 xx분에 도착한 ◆◆소방서의 진화 작업

으로 X시 XX분에 화재가 최종 진압되었으며, ◆◆소방서의 화재 원인 조사에 따르면 ‘전기적 요인에 따른 차량 화물칸에 적재된 폐축전지 발화로 추정된다’는 결과¹⁾가 나왔다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2(복무)에 따르면 회사의 모든 직원은 회사의 제 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하고, 고의 또는 중대한 과실로 인한 회사의 재산상 손해에 대하여는 변상하여야 하며, 같은 규정 4.2 (징계)에 따르면 직원으로서 법령 또는 사규를 위반할 경우 인사위원회의 심의를 거쳐 이를 징계하도록 규정되어 있다.

그리고 「안전보건관리 규정」 4.8(안전작업수칙)에 따르면 관리감독자는 근로자에게 안전작업수칙을 교육하며, 근로자는 안전작업수칙을 항상 숙지하고 준수하여야 한다고 규정되어 있고, “안전작업수칙” 제7장(◆◆분야) 제2조(○○○○○○ 안전수칙) ⑥(제어함용 축전지 시험 및 교체 작업 안전수칙)의 7에 따르면 교체 후 축전지의 극성단자는 절연테이프 또는 단자캡을 이용하여 단락 방지 처리 후 보관한다고 되어 있다.

또한 「고정자산 절차서」 5.3(손, 망실 변상책임)에 따르면 실제로 손, 망실을 초래한 직원이 따로 있는 경우에는 그 직원이 책임을 지고, 같은 절차서 5.4(판정 및 변상)에 따르면 관재부서장이 손, 망실에 대한 책임소재 및 변상 등의 처리방법을 결정하고, 변상책임자에게 변상판정 및 지시서를 통보하고 변상하도록 하여야 한다고 규정되어 있다.

1) ○○○도 ◆◆소방서 화재증명원(제XXXXXXXXXXXX-XXXX호, XXXX. X. XX.)

한편 ○○○○부는 화재 사고 예방을 위해 축전지 및 종이 포장재 등 가연성 자재를 차량 적재 후 방치 금지(당일 처리)하도록 “○○분야 작업현장 안전관리 강조사항 알림”을 XXXX. X. XX. 공지하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 폐축전지 관리 소홀

◆◆지사에서 ○○○○○ 공사 및 유지보수 업무를 담당하고 있는 고소작업차(XX버XXXX) 차량담당자 ○○○○는 화재 발생 전까지 ○○○○○ 예방점검 후 철거한 폐축전지가 가연성 자재로서 당일 처리 원칙으로 방치해서는 아니 됨에도 불구하고 차량 화물칸에 XX개를 모아 보관하였는데, “○○종합유지보수관리시스템”의 ◆◆지사 축전지 교체 실적과 대조 시 [표 2]와 같이 차량 화물칸에 폐축전지를 XX일간 장기 방치한 것으로 판명되어 ○○분야 안전관리 지침을 위반하였다.

[표 1] ◆◆지사 축전지 교체 실적(XXXX. X월~X월)

(단위: 개)

XXXX. X월			XXXX. X월						합계
X. XX.	X. XX.	소계	X. X.	X. X.	X. X.	X. X.	X. X.	소계	
X	XX	XX	X	X	X	X	X	XX	XX

자료: ‘○○종합유지보수관리시스템’ DAS 성능관리시스템 예방점검 메뉴 축전지 점검실적 재구성

또한 화재 후 고소작업차(XX버XXXX) 화물칸에 적재된 폐축전지 XX개를 확인한 결과, 극성단자에 절연테이프 또는 단자캡을 이용하여 단락 방지 처리한 흔적이 없어 축전지 교체 작업 시 「안전관리 규정」에 따른 “안전작업수칙”을 위반한 것으로 판단되고, 사고 차량 화물칸에 폐축전지가 놓혀져 있거나, 극성단자가 차량 철판에 맞닿아 있는 등 폐축전지를 무질서하게 적재하여 폐축전지 관리를 소홀히 하였다.

그 결과 고소작업차(XX버XXXX)가 소훼되어 [표 2]와 같이 잔존가액 및 적재

물품 가액으로 xx,xxx,xxx원의 재산상 손해가 발생하였다.

[표 2] 고소작업차(xx버xxxx) 화재에 따른 피해금액

(단위: 원)

품명	피해금액	비고
고소작업차	xx,xxx,xxx	손해사정서에 근거한 손해사정액 기준
축전기(5개)	xxx,xxx	신품 구매금액 기준
합계	xx,xxx,xxx	-

자료: ◆◆지사 ‘고소작업차량(xx버xxxx) 보관물품 손상실확인서 및 점검 결과서 제출’(xxxx. x. x.) 자료 재구성

나. 관리·감독의 책임

●●●가 폐축전지를 방치하기 시작한 xxxx년 x월에 ●●●의 직상감독자였던 ◆◆지사는 xxxx. x. xx.부로 명예퇴직을 하고, xxxx. x. x. 이후부터 화재 발생 당일인 xxxx. x. xx.에는 ◇◇◇◇◇처장이 ◆◆지사를 겸직하고 있어서, ○○○○○분야 사업담당자 업무를 수행하는 ●●●이 실질적으로 ○○○○○○○분야의 사고사례 전달 교육 및 안전보건교육 실시 등 안전관리를 담당하고 있었기 때문에, 위 ●●●의 폐축전기 관리 소홀 행위로 고소작업차(xx버xxxx)가 소훼되어 발생한 재산상 손해에 대하여 폐축전지에 대한 극성단자 단락 방지 처리와 차량에 축전기 및 가연성 자재 방치 금지(당일 처리)에 대한 교육·점검 소홀 등에 따른 관리·감독 책임을 묻는 것이 상당하다고 판단된다.

관련자 의견

●●●는 ○○○○○○○ 예방점검 업무 수행 시 폐축전기 관리업무에 소홀하였음을 인정하고, 관행적으로 업무를 처리하다 보니 미처 신경 쓰지 못한 자신의 책임이 크다는 의견을 제시하였다.

●●●은 일부 폐축전기 관리가 소홀했던 부분은 인정하나 모든 고소작업차량의 폐축전기 방치 및 극성단자 절연 여부 등을 매일 확인하기는 현실적으로

불가능하며, 미리 확인했었다라면 화재를 예방할 수 있었을 것 같아 안타깝게 생각한다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정 ㉠㉡㉢는 ㉣㉤㉥㉦㉧ 예방점검 후 철거한 폐축전지를 극성단자 단락 방지를 처리하지 않은 채로 차량 화물칸에 무질서하게 적재하고 장기 방치하여 「취업규칙 규정」 및 「안전관리 규정」 등을 위반하였고, 그 결과로 x.xx. x시 xx분에 고소작업차(xx버xxxx)가 축전지 발화로 소훼되어 xx,xxx,xxx원의 재산상 손해를 야기하는 등 직접 관리 책임을 지기 때문에 「취업규칙 규정」 4.2(징계)에 따른 징계사유에 해당된다.

그리고 ㉣㉤㉥㉦㉧분야 사업담당자로서 실질적으로 ㉣㉤㉥㉦㉧분야의 안전관리를 담당한 ㉠㉡㉢은 위 ㉠㉡㉢의 폐축전지 관리 소홀에 따른 규정 위반 행위로 재산상 손해가 발생한 것에 대하여 폐축전지에 대한 극성단자 단락 방지 처리와 차량에 축전지 및 가연성 자재 방치 금지(당일 처리)에 대한 교육·점검을 소홀히 하는 등 관리·감독 책임을 지기 때문에 신분상 조치 사유에 해당된다.

조치할 사항

㉣㉤㉥㉦㉧처장은

① 「취업규칙 규정」, 「안전관리 규정」 등을 위반하여 폐축전지 관리를 소홀히 하여 xx,xxx,xxx원의 재산상 손해를 발생시킨 관련자에게 “징계” 조치하기 바랍니다.

(징계)

② 위 ㉠㉡㉢의 폐축전지 관리 소홀에 따른 재산상 손해 발생에 대하여 ㉣㉤㉥

◎◎분야 사업담당자로서 폐축전지 관리·감독을 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하기 바랍니다.(주의)

□□□□처장은 화재가 발생한 고소작업차(xx버xxxx)에 대해 「고정자산 절차서」에 따라 책임소재 및 변상 등의 처리방법을 결정하여 조치하기 바랍니다.(통보)

◇◇◇◇◇처장은 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 직원에게 「안전관리 규정」 및 “안전작업수칙”, “◎◎분야 작업현장 안전관리 지침”을 교육하기 바랍니다.
(통보)

< 관련자 >

소 속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
◇◇◇◇◇처 (전 ◆◆지사)	x직급	●●● (xxxxxx)	xxxx. x. xx.~xxxx. x. xx.	폐축전지 관리 소홀	징계
◇◇◇◇◇처 (◆◆지사)	x직급	●●● (xxxxxx)	xxxx. x. xx.~현재	관리·감독 책임 소홀	경고