

한국승강기안전공단 상임감사

경징계요구 및 통보

제 목 승강기 정기검사 업무 태만 및 안전업무 지침 위반

소 관 부 서 ◇본부 ◇지사

조 치 부 서 <실, ◇지사

관 련 직 원 △△ ○○○(생년월일: 0000. 00. 00)

△△ ○○○(생년월일: 0000. 00. 00)

내 용

1. 사건개요

◇본부 ◇지사 △△ ○○○은 0000. 0. 0.부터 2025. 9. 15.감찰일 현재까지, △△ ○○○은 0000. 0. 0.부터 2025. 9. 15. 감찰일 현재까지 위 소속 지사에서 승강기 검사 담당자로서 관내에 설치된 승강기 설치검사 및 안전검사(정기검사, 수시검사, 정밀안전검사)등 법정 검사업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단 기준

「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」(이하 “업무규정” 이라 함) 제14조에 따르면 검사자는 검사종류별(설치검사, 정기검사, 수시검사, 정밀안전검사) 안전검사기준에 따라 검사 대상 승강기의 안전장치 및 부품에 대해 작동상태, 설치상태 등을 확인하고 적합한 판정(합격, 불합격, 조건부합격, 현장시정조치 후 합격)을 하여야 하며, 「안전업무 지침」 제7조의 별표3의 ‘현장업무 안전수칙’에 따르면 현장업무 중에는 안전보호구(안전모, 안전화, 안전대)를 착용하여야 한다.

그리고 「복무규정」 제4조에 따라 직원은 법령과 공단 내규를 준수하며 성실히 직무를 수행하도록 규정하고 있다.

따라서 위 관련자들은 공단 내규를 준수하며 안전검사 시 안전보호구를 착용한 후 검사 대상 모든 승강기에 대하여 안전검사기준을 적용하여 검사를 실시하고 그 결과에 따라 적합한 판정을 하며, 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 관련자들은 '25. 9. 15. ○아파트(○○시 ○○구 ○○동 소재) 승강기 8대의 승강기 정기검사를 수행하면서 위험 작업공간에서의 안전보호구를 착용하지 않은 상태에서 안전검사 항목 중 구동기 브레이크 제동력, 전층 승강장문 잠금장치 및 안전스위치 검사를 하지 않고 적정한 것으로 판정하는 등 부실하게 검사를 수행하였다.

관련자 의견 관련자는 사실을 인정하였으며, 다른 의견을 제시하지 않았다.

징계양정 요구 승강기 안전검사를 수행하면서 일부 안전검사 항목을 생략하는 등 업무를 태만하게 하고 위험 작업구역에서 안전보호구를 착용하지 않고 검사업무를 수행한 △△ ○○○과 △△ ○○○의 행위는 「인사규정」 제43조제1항에 따른 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

- ① 이사장은 승강기 정기검사 일부 항목을 생략하는 등 검사 업무를 태만하게 수행한 △△ ○○○과 △△ ○○○에 대해 「인사규정」 제45조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(경징계)
- ② (“1항” 과 관련하여) ◆지사장은 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 재발 방지 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)