

한국가스공사 상임감사

시정

제 목 저장탱크 리프트 위탁점검용역 준공정산 미흡

관 계 부 서 ○♠기지본부 ◆◎♠@부

조 치 부 서 ○♠기지본부 ◆◎♠@부

내 용

1. 업무 개요

○♠기지본부 ◆◎♠@부는 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 계전설비 유지보수, 진단 및 점검 업무를 담당하며 “LNG 저장탱크용 방폭형 리프트 위탁점검용역”의 발주·용역관리 업무를 수행하고 있다.

생산기지 LNG저장탱크 리프트(엘리베이터)에는 낙하방지장치(Safety Device)¹⁾가 부착되어 운영되고 있고 리프트 위탁점검용역은 통합발주로 시행되고 있으며, 2021년의 경우 ●▼♠●본부에서 통합발주 하여【표 1】과 같이 계약 체결 되었고 ○♠기지본부 ◆◎♠@부는 계약상대자에게 해당기지 리프트의 월 1회 예방점검, 고장점검, 낙하시험 연 2회(무부하 시험 1회, 부하 시험 1회²⁾) 역무 등을 수행하도록 용역관리를 하였다.

1) 낙하방지장치(Safety Device): 저장탱크 리프트 내에 설치되어 리프트 추락사고 발생으로 리프트가 정격속도 1.4배를 초과하여 하강 시 기계적으로 리프트를 정지시키는 장치
2) 정격중량의 부하(약 1,500kg)를 리프트에 적재한 상태에서 리프트를 낙하시킬 경우 추락방지장치가 리프트를 기계적·물리적으로 정지시켜 1.5~3m 이내에 리프트가 정지 되는지를 확인하는 시험

【표 1】 LNG 저장탱크 리프트 위탁점검용역 계약현황

(단위: 원, 부가세제외)

계약명	계약기간	계약상대자	준공금액(☎♠)
'21년~'22년 기지본부 방폭형 리프트 위탁점검보수 기술용역	2021.03.24.~2023.03.24.	주식회사 △▽▣○★●@☒	***,***,***

※ 출처: 확인서 "리프트 위탁점검용역 준공정산에 관한 건(◆◎♠@부)"

2. 관계규정 및 판단기준

저장탱크 리프트 낙하방지장치 부하시험의 경우 현장여건에 따라 미실시하는 사례가 발생함에 따라 "2019년 생산분야 종합감사"지적사항으로 2021년부터 부하낙하시험에 대한 공량을 일반점검과 구분하여 설계에 반영하였고, 이에 따라 담당자는 준공 시 부하낙하시험 미실시 사항에 대하여 확인하고 정산을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◎♠@부는 '21년~'22년 리프트 위탁점검용역의 준공검사를 하면서 설비고장 및 낙하방지장치 교체예정 등으로 인한 낙하시험 생략 수량이 【표 2】와 같이 15대가 발생하였음에도 해당수량에 대한 용역비를 준공시 정산하지 않아 【표 3】과 같이 *,***,***원을 계약상대자에게 과지급 하였다.

【표 2】 저장탱크 리프트 부하낙하시험 실시현황

시행시기	계약 수량	실시 수량	미실시 수량	미실시 사유
2021.11	23	21	2	전원케이블 고장, Encoder 고장
2022.11	23	10	13	낙하방지장치 교체예정, Dike crane 고장
합 계	46	31	15	

※ 출처: 확인서 "리프트 위탁점검용역 준공정산에 관한 건(◆◎♠@부)"

【표 3】 준공정산 미실시에 따른 과지금액

(단위: 원, 부가세포함)

구분	직접인건비	내역	수량(M/D)	금액
실 준공내역	중급/초급숙련 기술자	부하낙하시험	22.08	***,***,***
준공정산 정정	중급/초급숙련 기술자	부하낙하시험	14.88	***,***,***
과지금액				*,***,***

※ 출처: '21년~'22년 리프트 위탁점검보수 기술용역 준공내역서 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

⊖♠기지본부 ◆◎♠@부는 감사의견에 동의하였으며 계약상대와 협의하여 과지금액에 대한 환수를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

⊖♠기지본부장은“'21년~'22년 기지본부 방폭형 리프트 위탁점검보수 기술용역”의 과지금액 6,152,494원을 환수하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

⊖♠기지본부 ◆◎♠@부 (시정)