

권 고

제 목 옥상 출입문 비상개폐장치 설치에 관한 사항

관계부서 ♠♠팀(♥♥파트)

내 용

1. 업무개요

♠♠팀은 「업무분장지침」 제3조 별표에 의거하여 자산운영 업무를 담당하고 있고, 이에 따라 ♥♥의 연수단체 운영지원, 연수단체 유치, 시설현황 점검 및 수선유지 관리 업무를 실시하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제20조에 따르면 사업주는 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 울타리를 설치하는 등 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하여야 한다.

♠♠팀의 관리·운영 소관 시설인 ♣♣, ♣♣, ♥♥ 등 3개 건물은 각각 20층, 21층, 4층 높이이며, 각 건물의 옥상에는 냉각탑, 환풍장치, 에어컨 실외기 등이 설치되어 있다.

따라서 각 건물의 옥상은 시설점검을 위한 근로자들의 추락위험이 높은 장소이기 때문에 근로자가 아닌 사람의 출입이 불가하도록 조치하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

♣♣, ♣♣, ♥♥ 등 3개 건물의 옥상 출입제한 현황을 점검한 결과 ♣♣ 및 ♣♣은 옥상 출입문에 비상문자동개폐장치¹⁾를 설치하여 근로자가 아닌 사람의 출입을 제한하였다.

반면 ♥♥은 옥상 출입문에 ‘관계자의 출입금지’ 표시를 부착하여 근로자가 아닌 사람의 출입 제한을 표시하였으나, 시건장치는 상시 ‘열림’으로 해놓은 상태이기 때문에 실질적으로 근로자가 아닌 사람(일반 연수객 등)의 출입을 완벽하게 차단할 수는 없는 상황임을 확인하였다.

이와 관련하여 ♠♠팀은 ♥♥의 옥상 출입문을 상시 잠금상태로 유지할 경우 화재 발생시 옥상 대피에 큰 장애요인이므로 별도의 출입을 통제하지 않았다고 답변하였다.

그러나 ♥♥ 옥상은 냉각탑, 에어컨 실외기, 배전함 등이 설치된 장소로 평소에는 근로자들의 시설점검이 이루어지고 있고 화재시에는 연수객 및 근로자들의 피난장소로 사용되는 점을 고려하였을 때, ♥♥도 ♣♣ 및 ♣♣과 동일하게 비상문자동개폐장치를 설치하여 근로자가 아닌 일반 연수객들의 출입을 통제함으로써 평소에는 옥상에 설치한 시설물의 보호와 연수객의 안전사고를 방지하고 화재시에는 피난장소로 활용할 수 있도록 조치하는 것이 필요함을 확인하였다.

1) 비상문자동개폐장치 : 평시에는 설치된 출입문의 시건장치를 ‘잠금’으로 유지하고, 화재 등 비상시에는 시건장치를 자동으로 ‘열림’으로 변경해주는 장치

관계부서 의견 ♠♠팀은 옥상 출입문 자동개폐장치는 소방법 및 건축법 시행령에 따라 설치의무가 발생하지만, ♥♥♥은 4층 건물의 교육연구 시설로 관련 법령에서 명시하는 설치의무 시설이 아니기 때문에 비상문자동개폐장치를 설치하지 않았다고 답변하였다.

그러나 일반 연수객들의 옥상 출입통제가 이루어지지 않아 안전사고가 발생할 수 있다는 점에 공감하였고 빠른 시일내에 검토하여 관련 조치를 취하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항 ♠♠팀은 ♥♥♥ 옥상에 비상문자동개폐장치 등의 설치를 통해 근로자가 아닌 사람의 출입을 제한할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)