

감사결과 처분요구서

– C본부 예하 2·3차 사업소 종합감사 –

2022. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	4
1. 처분요구사항 일람표	4
2. 처분요구사항 명세	6

I . 감사실시 개요

1. 감사 목적

C본부 예하사업소에서 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고 운영 효율성을 제고하고자 함

2. 감사 대상 및 중점

C본부 A, B수력의 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동강령 위반사항 집중 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검⁹
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2022. 10. 17.부터 같은 해 10. 28.까지 C본부 기획감사부 감사원 3명을 투입하여 업무전반에 대한 감사를 실시하고, 같은 해 11. 22. 상임감사위원의

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	자재검수의 부적정	통보 1		
2	저장물자 정비계획 미수립	개선 1		
3	저장품 관리 미흡	통보 1		
4	폐자재 처리 절차 미흡	통보 1		
5	견적서에 의한 예산산정 방법 부적정	통보 1		
6	유연근무제 근태관리 미흡	통보 1	경고 1	
7	중량물 취급 작업 계획서 작성 미흡	통보 1		
8	밀폐공간 작업관리 미흡	통보 1		
9	가설(임시)건축물 안전관리 미흡	개선 1		
10	유연근무제 근태확인서 작성 미흡	통보 1		
11	자료 반출절차 준수 미흡	통보 1		
12	인지세 처리 미흡	통보 1		
13	소규모 계약의 직접집행 미흡	통보 1		
14	준공대금 실적정산 미흡	통보 1		
15	공기구 관리 미흡	통보 1		
16	손해배상보험 계상 누락	통보 1		

2. 처분요구사항 명세

자재검수의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력발전소 수자원환경파트 ◇(□, 4을)은 물자청구를 하고 있는데,
 - 「물자관리지침」 제47조에 따르면, 물자청구담당자와 감독자는 계약규정시행세칙 제 81조 각 호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 검수 및 검사 직무를 겸할 수 없다.
- 그러나 B수력발전소의 감사대상 기간(2020. 10. 1. ~ 2022. 9. 30.) 동안 자재검수 내역을 검토한 결과, 물자청구담당자가 직접 검수를 한 사례가 확인되었다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장은 「물자관리지침」에 따라 물자청구담당자와 검수담당자가 분리될 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서	B수력발전소
관련부서	

저장물자 정비계획 미수립

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소 △(♣, 4갑)과 B수력발전소 ○(▽, 4을)은 자재창고 관리업무를 수행하고 있다.
 - 「물자관리지침」 제73조에 따르면, 저장물자에 대하여 성질, 저장장소, 점검주기 등 제반 사항을 고려하여 정비계획을 수립하여 시행하여야 한다.
- 그러나 B수력발전소와 A수력발전소는 저장품에 대한 별도의 정비계획의 수립을 하지 않았다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장과 B수력발전소장은 「물자관리지침」에 따라 저장품에 대한 정비계획을 수립하여 시행하시고, 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

저장품 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소 △(♂, 4갑)과 B수력발전소 ○(▽, 4을)은 자재창고 관리업무를 수행하고 있다.
 - 「물자관리지침」 제67조에 따르면, 저장물자를 관리할 때 동 조항 각호의 정보를 전자태그 또는 꼬리표를 부착하여 관리하여야 한다.
- 그러나 A수력발전소와 B수력발전소의 자재창고를 실사한 결과 자재번호, 저장위치 등 관련 정보가 누락된 물품이 다수 확인 되었다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장과 A수력발전소장은 「물자관리지침」에 따라 저장품에 대한 꼬리표의 정보를 충실히 하고 보관 등급에 맞게 창고물품을 재배치하여 정비하도록 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소
------	--------

관련부서	
------	--

폐자재 처리 절차 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소 ◆(★, 4을)은 폐자재 관리업무를 수행하고 있다.
 - 「환경절차서」 ISO환경-10-013에 따라 공사 이후 배출된 폐기물을 처리할 때 폐자재 관리 담당자는 폐기물 환입의뢰서 또는 폐자재 보관 및 위탁처리 의뢰서를 수령하고 보관 등의 조치를 하여야 한다.
- 그러나 A수력발전소 폐자재 보관소와 장부를 실사한 결과, 의뢰서를 수령하지 않고 보관처리한 것이 확인되었다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 「물자관리지침」에 따라 폐자재가 관리되어 질수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 A수력발전소

관련부서

견적서에 의한 예산산정 방법 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력발전소 ◎(4갑, ◆)과장은 B댐 시설물 유지관리 등 토목 및 건축분야 업무를 수행하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제47조(견적서에 의한 가격결정)에 따르면, 수의계약을 체결하고자 할 때는 2인 이상으로부터 견적서를 받도록 되어 있어, 견적서에 의한 예산 상정시에는 복수의 업체로부터 견적서를 받아 비교하여 예산의 적정성을 확인해야 한다.
- 그러나 ◎ 과장은 2021년 11월에 시행한 ‘발전본관 1층 리모델링 및 환경개선 공사’를 설계하면서 1개의 업체로부터만 견적을 받고 예산을 상정하여 예산의 적정성을 확인할 수 없게 하였다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장은 「계약규정시행세칙」에 따라 공사 및 용역의 견적서에 의한 가격 산정방법에 대하여 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 B수력발전소

관련부서

유연근무제 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1 경 고 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- A발전소의 직원들은 육아, 자기개발, 기타 등의 사유로 필요에 따라 유연근무제를 운영하고 있다.
 - 「유연근무제 운영 지침」 제32조(성실의무)에 따르면 유연근무제 직원은 정해진 시업 시각 전에 출근하여 성실히 근무에 임하여야 한다고 되어 있고, 같은 지침 제34조(유연근무제 근태확인서)에 따르면 현장출근, 회의참석 등의 사유로 정해진 시업시각 이내 출근을 했으나 출근등록을 하지 못한 경우 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 사용부서장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.
- 그러나 2020년 10월 1일부터 2022년 9월 30일까지의 A수력발전소 직원들의 근태확인서를 점검한 결과,
 - 총 3명이 4번에 걸쳐 유연근무제에서 신청한 출근시간 보다 늦게 출근하고 유연근무제 근태확인서를 근태 등록 미시행 등의 사유로 작성하여 사규를 위반한 사실을 확인하였다.
 - 특히 ◆(4을,★)는 2022년 한 해동안 다른 직원들보다 지각횟수가 많고 정해진 출근시간보다 실제 출근시간이 작게는 24분 크게는 1시간 20분 차이가 나므로 별도의 조치가 필요하다.

조치사항

1. A수력발전소장은 전 직원에게 근태위반사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. C본부장은 아래의 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다.(경고 1)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	A수력	4(을)	◇ (★)	2022.1.6 ~2022.10.	지각	경고 (총무부)
조치부서	C본부, A수력발전소					
관련부서	C본부 총무부					

중량물 취급 작업 계획서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력 발전소 수자원환경파트에서 근무하는 ◇(4을,□)은 산업안전 및 댐과 수문 부속설비 경상정비 업무 등을 담당하고 있으며 A수력발전소 설비관리파트에서 근무하는 ■(4을,◆)는 발전소 기계설비 유지보수 업무 등을 담당하고 있다.
 - 전사 절차서 「안전보건-1307」(중량물 취급 및 인양장구 관리)에 따르면 정비 및 시공 주관 부서장은 중량물 취급 작업 승인 전 위험을 예방할 수 있는 안전대책에 관한 중량물 취급 작업계획서를 작성하여 안전관리부서에 검토를 요청하고 작업의 승인을 받도록 하고 있다.
- 그러나 B수력 발전소의 ◇은 2021년 7월 Stop Log Brake 정비자재를 설치조건부로 구매하였고, 공정 중에 크레인을 이용한 중량물 취급 작업 전 중량물 취급 계획서를 작성하지 않고 작업을 진행하여 중량물을 취급하는데 소홀히 하였으며, A수력발전소의 ■는 2021년 10월에 시행 한 A수력 3호기 A급 계획예방정비공사중 Rotor와 Bracket 등 인양장구가 동반된 중량물 정비작업에서 중량물 취급 작업계획서를 작성하지 않아 중량물 관리에 소홀히 하여 산업안전사고 발생 가능성을 높였다. 이러한 중량물 취급 작업에 대한 사내 안전관리지침 위반행위는 산업안전사고 발생 가능성을 높일 수 있으므로, 해당 발전소에서는 중량물 취급에 대한 산업안전관리를 강화 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장과 A수력발전소장은 밀폐공간에서의 안전사고가 발생하지 않도록 관련 절차서에 대한 교육 등을 시행하여 향후 계획예방정비 시에 사규와 지침 등을 위반하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

밀폐공간 작업관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력과 A수력발전소는 계획예방정비를 직영으로 하고 있다.
 - 전사 안전보건 업무지침서 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-1306)에 따르면, 사업소에서는 밀폐공간 작업 대상에 대한 질식재해예방 대책 수립, 산소 및 유해가스농도 측정과 밀폐공간 작업 안전점검 등을 수행하면서 질식이나 건강장해가 발생하지 않도록 관리하도록 하고 있다.
- 그러나 B수력은 2021년 4월에 시행한 B수력 1호기 B급 계획예방정비공사와 2022년 4월에 시행한 물탱크 내부청소 과정에서 밀폐공간 작업 대상에 대한 질식재해예방대책을 수립하지 않고 업무를 수행하였고, A수력은 2021년 10월에 시행한 A수력 3호기 A급 계획예방정비공사 과정에서 Spiral Casing 내부 진입에 대한 작업자 출입 기록 및 산소 농도 측정 기록이 미흡하였다. 이러한 밀폐공간 작업 대상에 대한 질식재해예방 대책 미수립 행위는 밀폐공간 작업에서의 안전사고 발생 가능성을 높일 수가 있으므로, 밀폐공간 작업에서의 안전사고를 방지하기 위하여 산업안전관리를 강화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장과 A수력발전소장은 밀폐공간에서의 안전사고가 발생하지 않도록 관련 절차서에 대한 교육 등을 시행하여 향후 계획예방정비 시에 사규와 지침 등을 위반하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

가설(임시)건축물 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력 및 A수력발전소 수자원환경파트에서는 환경관리와 기술행정, 산업안전 관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 전사 안전보건 업무 지침 「가설(임시)건축물 안전관리」(안전보건-1309)에 따르면, 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시)건축물은 반입, 설치, 운영 및 관리되어야 하고,
- 특히, 사업소에서는 “산업안전보건관리부서”를 지정하여 가설(임시)건축물 설치에 따른 “가설(임시)건축물 관리대장”을 작성 및 안전관리를 하도록 하고 있다.
- 그러나 팔당수력발전소의 가설(임시)건축물 관리현황을 검토한 결과,
- 사업소 내 설치된 가설(임시)건축물 관리 대장을 작성하지 않는 등 가설건축물에 대한 안전관리가 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. B수력 및 A수력발전소장은 “가설(임시)건축물 관리” 방안을 수립하여 시행하시고, 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
------	----------------

관련부서	
------	--

유연근무제 근태확인서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	회 수	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력발전소와 A발전소의 직원들은 육아, 자기개발, 기타 등의 사유로 필요에 따라 유연근무제를 운영하고 있다.
 - 「유연근무제 운영지침」 제33조(근태관리)에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업 시각 이내 출근여부와 종업시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 등록해야 하고, 같은 규정 제34조(유연근무제 근태확인서)에 따라 유연근무제 직원이 업무상 필요 등 불가피한 사유로 신청한 유연근무제 시간과 달리 근무한 경우 유연근무제 근태확인서를 작성하여 사용부서장의 승인을 받아야 한다.
- 그러나 2020년 10월 1일부터 2022년 9월 30일까지 B수력발전소와 A수력발전소 직원들의 근태확인서를 점검한 결과 총 9명이 회사 업무포탈에서 유연근무 시업시작 전 출근등록 또는 종업시각 이후 퇴근 등록을 누락하였고, 이에 따른 유연근무제 근태확인서를 미작성한 사실을 확인하였다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장과 A수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

자료 반출절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력 발전소 설비관리파트 ▲(4을,▽)와 A수력 발전소 ■(4을,◆)는 해당 발전소 기계설비 유지관리 업무 등을 수행하고 있다.
 - 「기술정보관리지침」 제18조(대출 및 반출)에 따르면, 기술정보를 외부로 반출할 경우 사규 기타규범 「출입관리지침」에 따라 반출신청서를 작성하여 기술정보관리 담당자 및 보안부서 승인 후 반출해야 한다.
- 그러나 B수력의 ▲는 2022년 10월 B수력 2호기 B급 계획예방정비 공사현황판 제작을 시행하면서 기술정보의 외부반출시 보안부서의 검토 및 승인절차를 생략한 채로 계약업체로부터 보안서약서만 징구하여 해당 업무를 추진하였고, A수력의 ■는 2022년 6월 A수력 3호기 Shaft 및 TBN BRG Seal Ring 구매와 관련하여 용역사에 기술정보를 제공하면서 보안부서의 검토 및 승인절차를 생략하고 업무를 진행한 사실을 확인하였다.
- 향후 사업소 현장에서 기술정보를 외부로 반출 할 경우 위와 같은 사례가 재발이 되지 않도록 동일사례 재발방지 교육 등 사업소 자체적으로 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장 및 A수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

인지세 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B 및 A수력발전소는 추정가격 2천만원 미만의 소규모 공사를 간이공사로 시행하고 있다.
「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액)에 따르면 인지세를 납부할 문서 및 세액은 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로 대통령령으로 정하는 것으로 기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우 2만원의 세액을 납부하여야 한다. 또한 「계약규정시행세칙」 제118조 제5항 및 「간이공사 업무처리 기준」 7.3.8.에 따르면 공사수급인의 전자수입인지 확인한 후 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하여야 한다.
- 그러나 B·A수력발전소는 1천만원을 초과한 간이공사를 계약하면서 낙찰자로부터 인지세 2만원을 납부한 과세증서를 제출받아야 하는데, 이를 일부 누락하거나 또는 전자수입인지에 대하여 공사수급인에게 1만원을 미지급한 사례를 다수 확인되었으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. B수력발전소장과 A수력발전소장은 인지세 부과대상 공사에 대하여 전자수입인지 확인 후 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하시고, 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

소규모 계약의 직접집행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력발전소는 추정가격 1천만원 이하의 소규모 계약 건에 대해서는 수요부서에서 직접 집행하고 있다.
- 계약규정시행세칙 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 의거 추정가격 1천만원 이하로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다.
1. 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI) 구매
 2. 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매
 3. 용역
- 그러나 B수력발전소는 감사대상기간의 소규모 계약 건을 검토한 결과, 추정가격이 1천만원을 초과한 공사는 간이공사로 용역은 계약부서로 요청해야하는데 직접 처리한 것은 규정에 위배한다. 따라서 이에 대한 재발방지 조치가 필요하다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 | B수력발전소

관련부서 |

준공대금 실적정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	회 수	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B 및 A수력발전소에서는 공사 설계·계약 및 시공 등의 업무를 수행하고 있다. 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따라 공사주관부서는 낙찰자가 결정 되었을 때 관련 규정에 의한 구비서류와 산출내역서를 제출하게 하고 준공 후 내역서에 따른 적격한 증빙을 제출받은 후 준공대금을 지급하여야 한다.
- 그런데 B 및 A수력발전소는 아래 공사를 시행하면서 사후정산 비목인 고용·산재 보험, 장비(크레인, 고소작업차) 임대료, 폐기물처리비, 손해배상보험료 등에 대한 적격한 증빙서류(세금계산서 등)에 대한 확인없이 준공대금을 지급하였다. 따라서 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장과 A수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 B수력발전소, A수력발전소

관련부서

공기구 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B 및 A수력발전소는 발전소 설비 점검을 위하여 ‘공구 및 휴대용 계측기’를 유지·관리한다.
 - 수력양수 표준절차서 「ISO표준-01-082(공구 및 휴대용 계측기 관리)」에 따라 사업소 운영부서는 공기구 관련 전반적인 관리업무(정수, 보관, 출납, 검교정 및 수리 등)를 직접 수행하여 항상 사용 가능한 상태로 유지·관리해야 한다고 명시되어 있다.
- 그런데 B 및 A수력발전소는 일부 공기구(계획예방정비용)에 대하여 ‘공구 및 휴대용 계측기 관리카드’를 누락하였으며, 계측기 연간 검교정 계획 미수립하였고 공기구 불출대장이 부재하는 등 공기구 관리가 미흡하였다. 따라서 공기구 유지관리에 대한 개선이 필요하다.

발전소	관리카드 누락 공기구
B수력	정밀평형계 외 36종
A수력	마이크로미터 외 29종, 복합가스농도 측정기

조 치 사 항

1. B수력발전소장과 A수력발전소장은 ①위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고(통보 1) ②발전소 내 모든 공구에 대한 ‘공구 및 휴대용 계측기 관리카드’를 작성하시고 관련 절차를 준수하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

손해배상보험 계상 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소는 댐시설물에 대한 유지관리업무를 담당하고 있다.
 - 「엔지니어링 산업진흥법」 제31조(엔지니어링 사업의 대가 기준 등) 및 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부고시 제2017-69호)」 제4조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출)에 따르면 엔지니어링사업자가 고의 또는 과실로 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우, 이에 대한 배상을 담보하는 보험 또는 공제가입을 위하여 발주자가 사업대가에 계상하고 있다.
- 그런데 A수력발전소는 엔지니어링 사업에 대한 설계용역을 발주하면서도 엔지니어링 손해배상보험에 대한 대가를 계상하지 않고 발주하여 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 A수력발전소

관련부서