





2025년도 ☆☆공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 소방시설등 자체점검기록표 관리에 관한 사항 - 소방시설등 자체점검은 관련 법령에 따라 연 2회 실시하고 그 결과를 게시하도록 되어 있으나, ☆☆공항에서는 여객터미널에 2024년 8월 실시한 자체점검 기록만 게시되어 있음 2025년 2월에 실시한 자체점검기록표는 종합상황실에 게시하였으나, 기존에 부착한 자체점검기록표를 제거하지 않은 것으로 확인됨 조치할 사항 : 기간이 경과한 소방시설등 자체점검기록표를 제거하시기 바랍니다.	시설
2	□ 장비고 현황판 현행화에 관한 사항 ☆☆공항 장비고에는 제설용 덤프트럭 2대와 장비 등을 보관하고 있으나, 장비와 요소수 등 보유 현황에 대한 현황판이 2023년 6월 이후 현행화 되지 않고 있음 조치할 사항 : 현재 보유 중인 차량 및 장비와 요소수 등에 대한 내용으로 현황판을 현행화하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
3	□ 주차장 관리에 관한 사항 ☆☆공항 여객주차장에는 태양광 발전시설 구축공사 시 사용한 공사 차량 출입용 주차방지시설물이 설치되어 있음. - 여객주차장 주차면은 주차장 수익에 직접적인 영향이 있고, 주차방지 시설물을 지속 방치하면 주차면수 부족으로 여객 불편을 초래할 수 있음   ○ 조치할 사항 : 해당 시설물을 철거하여 주차장 관리에 만전을 기해 여객불편을 최소화하시기 바랍니다.	운영
4	□ 공사용 자재 방치에 관한 사항 ☆☆공항 외곽 녹지대에는 공사작업 등에 사용한 장비용 석유 및 자재 등이 방치되어 있음.   ○ 조치할 사항 : 장애인 주차구역 식별 개선을 위한 환경개선 실시를 통해 여객 불편사항이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
5	□ 계류장 유도로등 관리에 관한사항 ○ ☆☆공항 계류장에는 유도로 가장자리 시각정보를 제공하기 위한 유도로등(매립형15개, 노출형 3개)가 설치되어 있음 ○ 그런데 유도로등(매립형) 주위에 잡초가 자라고 있음   ○ 조치할 사항 : 계류장 유도로등(매립형) 주위의 잡초를 제거하고 재정비 하시기 바랍니다.	전기
6	□ 가로등 철거품 관리에 관한 사항 ○ ☆☆공항에서는 태양광 발전시설 구축공사('24~'25년)를 시행하면서 여객주차장 가로등 2기를 철거하였음 ○ 그런데 철거된 가로등을 여객주차장 녹지에 존치하고 있음   ○ 조치할 사항 : 여객주차장 녹지에 존치되어 있는 철거 가로등 2기를 처리 하시기 바랍니다.	소방

연번	내 용	비 고
7	□ 풍수해 피해발생지역 매뉴얼 등재 및 재해지도 최신화에 관한 사항 ○ ‘22년 및 ‘24년 집중호우 시 직☆☆차장 측면의 하천 범람으로 차량 및 시설물 침수가 발생하였으며, 태풍 등으로 공항주변 집중호우 시 재발할 가능성이 높음 ○ 조치할 사항 : 과거 침수상황 및 조치 필요사항(차량 소산안내, 사전폐쇄 등)을 모든 근무자가 알 수 있도록 “☆☆공항 풍수해 (태풍/호우) 현장조치행동매뉴얼” 을 개정하고, 公社 안전보건관리 시스템(Safe-KAC)상 재해지도에 추가하시기 바랍니다.	안전
8	□ 여객주차장 배수 집수정 이물질 제거에 관한 사항 ○ 「☆☆공항 태양광 발전시설 구축공사」 작업지역 주변 집수정 내부에 폐콘덩어리, 보도블럭 등의 폐자재가 퇴적되어 강우 시 배수관로에 유입 될 수 있음  ○ 조치할 사항 : 배수관로 내부 이물질 제거를 통해 강우 시 원활한 배수가 되도록 조치하시기 바랍니다.	공사
9	□ 소방계획서 최신화에 관한 사항 ○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률에 따라 소방안전관리대상물에 대한 소방계획서를 연초(1월)수립 하였으나, 관리책임자(공항장) 인사발령 사항이 반영되지 않았음 ○ 조치할 사항 : 소방계획서를 최신화 하여 관리하시기 바랍니다.	소방