

데이터센터 공급방안검토 적정여부 재조사결과 (요약)

'24. 8. 19.(월) 조사팀 감사차장 이

1. 재조사 동기

- ☐ '23년 6차 징계심사위원회 결과 재조사 의결('23. 11. 14.)
- (의결내용) () (3)의 징계 사유 중 특정업체에 회사 내부정보(S/S) () 철거정보)를 유출하였는지 등에 대하여 사실관계 확인이 필요

2. 조사결과

1 (혐의사실1) 회사 내부정보(S/S) () 철거 시기) 유출

- ☐ () 본부 () 부 () (3), () (2)이 퇴직자 ()에게 철거시기 유출
- () 본부 () 부 차장 () (3), 부장 () (2)은 '23. 1월 () (1) ('20. 10. 한전 퇴직)에게 데이터센터 공급예정 변전소를 변경신청할 수 있는 중요 내부정보인 () 변전소 # () 철거시기를 유출하였고,
- 이에 ()은 선로경과지 단축으로 선로공사비 약 263억 원(별첨 2)을 절감할 수 있게 되었음.

< () 전력공급방안 변경요청 및 검토 경위>

('21.10월) (), 한전에 전기사용신청(계약전력 72MW)
('21.11월) 한전, 전력공급방안 검토 및 결정(상용: () S/S, 예비: () S/S)
('23. 1월) 퇴직자 (), ()에게 () S/S 전력공급여력 및 여유현황 확인
('23. 2월) (), () S/S를 () S/S로 변경 요청
('23. 3월) () 부, 공급변전소를 () S/S→() S/S로 변경

2 부당한 업무지시, 회사 내부정보 유출

- ☐ (혐의사실2) () () 데이터센터 전력공급 검토 부당지시 및 무단유출
- () (1, () 퇴직)은 () (2, () 송전운영)에게 특정지역(() () 동, () 동) 공급방안 검토를 부당하게 지시하였고, 이에 () (2)는 () (3, () 계통운영)에게 동일한 검토업무를 부당하게 지시하였음.

1) () (3), () (2), 퇴직자 ()은 () 고 동문임 / [졸업년도] () ('81년), () ('85년), () ('07년)

- [] (3)은 검토서를 직접 작성하여 [] (2)에게 무단 유출하였고, [] (2)는 해당 검토서를 [] (1)에게 무단 유출하였음.
- (혐의사실3) [] (3)은 퇴직자 []에게 공급방안 검토서 무단 유출
 - 유출자료 : [] 데이터센터 문의 회신.pdf 검토서 [] 내부정보

<유출 자료 내용>

[] 데이터센터 전력공급 관련 의견 1. 고객사항 <table border="1"> <tr> <th>위치</th> <th>용도지역</th> <th>크기</th> <th>소요전력</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td colspan="5">[]</td> </tr> </table> 2. 검토의견 [] 3. 기타사항 [] 혐의사실2([] 데이터센터 전력공급 검토)	위치	용도지역	크기	소요전력	비고	[]					안녕하세요 최장님 문의하신 사항에 대하여 의견 올립니다 ○ 위치 : [] ○ 소요전력 : [] [] 인근 전력수전예정통지를 통해 검토결과가 안내 되었던 고객은 아래와 같습니다 동*** 40MW 알*** 65MW 시*** 80MW 강*** 20MW 정*** 10MW 검토결과 : 수전 희망지역 인근 345kV 변압기 및 154kV 송전선로 과부하로 공급 곤란 대용량 고객 공급방안은 전기사업법 시행규칙에 의거하여 계통운영 정보를 통해 검토결과를 확인드리고 있습니다 고객님께서 공급가능 여부가 필요하시면 전력수전예정통지신청을 하도록 안내해주시면 감사하겠습니다. 고객정보 계통운영 정보 혐의사실3([] 데이터센터 공급방안)
위치	용도지역	크기	소요전력	비고							
[]											

③ (혐의사실4) 비공개 대상정보 유출, 임직원 행동강령 위반

- [] (2)은 퇴직자 [] (2)에게 비공개 대상정보인 '전국변전소 및 스위치야드 현황자료*'를 무단 유출하였고, 고무나무 화분(10만 원 상당) 수수
 - * 국가중요시설 및 국가보안시설 '나'급, '다'급인 765kV, 345kV변전소 주소 등 포함
 - ☞ 문서번호 []-1148(2023.11. 7.) 관련 해당 유출자료 위규등급 '보통' 결정

보낸사람 []@kepc.co.kr 주소를 저장 인사정보/개인정보보전고 수신자 []@daum.net 주소를 저장 자세한 보기 보낸시간 2022-08-25 14:25 (GMT +0900) 제목 ★ 참고자료 송부 받은 첨부파일 ☞ 전국 변전소 및 스위치야드 현황(수정본).xlsx (75.29 KB) (미리보기) [] 전국 변전소 주소록을 엑셀파일로 보내드립니다. 참고하세요. []	전국 변전소 및 스위치야드 현황 <table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>지역본부</th> <th>전력지사</th> <th>변전소</th> <th>주소</th> <th>전압(kV)</th> <th>변전소형태</th> </tr> <tr> <td>893</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>893</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> []	No.	지역본부	전력지사	변전소	주소	전압(kV)	변전소형태	893							893						
No.	지역본부	전력지사	변전소	주소	전압(kV)	변전소형태																
893																						
893																						

3. 향후 계획

- 신분상 조치요구: 징계 6명 (관리책임 포함)

【인사처】