

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 인화성 물질 보관 부적정
소 관 부 서 서인천발전본부 **안전관리부**
구 분 소방관리
내 용

1. 업무개요

서인천발전본부는 2020. 3. 4.에 **오오오오오(주)**와 체결한 「2020년 한국서부발전 전사업소 청소위탁관리 용역」 계약에 따라 소속 사업소 청소용역에 대하여 관리감독을 하고 있다.

[표-5] 사업소 청소위탁관리 용역 계약 현황

계약명	계약기간	계약금액	계약자
'20년도 소사 청소용역	'20.1.1~12.31.	10,875백만원	오오오오오(주)

자료 : 서인천발전본부 **안전관리부** 제출자료, 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제23및 「안전보건관리규정」 제24조에 따르면 폭발성, 발화성 및 인화성 물질에 의한 위험을 예방하기 위하여 사업주는 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

따라서 휘발유 등 인화성 물질은 화재예방 등을 위해 위험물저장소를 설치하는 등 적정장소에 별도로 보관하여야 한다.



3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 서인천발전본부 청소위탁관리 용역 계약자인 ○○○○○(주)에서 용역 수행 중 사용하는 장비(예초기)용 휘발유(3통)를 발전소 구내 한마음센터 건물 1층에 위치한 사무용 가구, 각종 청소용구 등이 보관되어 있는 창고 한 칸의 캐비닛에 별도의 화재예방 조치도 취하지 않은 채 보관하고 있음을 확인하였다.

그 결과 인화성 물질이 무방비 상태로 노출되어 화재사고 발생이 우려된다.

관계부서 의견 및 검토사항

서인천발전본부 ○○○○부는 위 지적사항에 이의가 없으며, ○○○○○(주)에 통보하여 한마음센터 내 창고에 보관중인 인화성 물질인 휘발유를 적정 보관이 가능한 장소를 마련하여 이동조치 하겠다고 하였다.

조치할 사항

서인천발전본부장은 인화성물질을 적정 보관 장소로 이동조치를 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다.(주의)

