

주 의 요 구

1. 제 목 : 국·공유개발재산 및 인수재산에 대한 전기 계량
검침 관리 부적정
2. 소관부점 : 공공재산관리처, 국유남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처와 국유남부개발처는 관할 국·공유개발재산 및 인수 재산을 임대하고 임차인에게 전기료 등을 부과·징수하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」(이하 '요강') 제65조 제1항에 따르면 공사는 국·공유개발재산 등의 임대시설에 대해 임차인별 전기·상하수도료 등 전용사용요금을 산출한 후 매월 25일까지 청구하여 매월 말일까지 수납하도록 되어 있으므로 공사는 전기 사용량 등을 확인하여 정확한 사용요금을 임차인에게 부과하여야 한다.

한편, 2018. 11월 ■■■■ ■■■■■■■■를 대상으로 실시한 '건물관리 용역업체 제보사항 조사' 감사결과에 따르면 국·공유개발 재산에 대하여 시설관리 업체에서 전기료를 조작하는 등의 문제점이 확인되어 공공재산관리처(구. 공공개발부)에 전기·수도 등의 사용량 및 사용요금을 정확히 부과·징수할 수 있는 방안을 마련하도록 조치 요구 하였다.

이에 대해 공공재산관리처(구. 공공개발부)는 2019. 1. 30. ‘모자분리 방식’¹⁾과 ‘담당직원 직접검침’을 통한 별도 계량 검침을 실시하는 것으로 조치결과를 회신하였다.

따라서, 공공재산관리처 등은 각 사업장에서 위 회신 내용대로 검침을 이행하고, 실제 이를 이행하기 어려운 사업장에 대하여는 별도의 운영방안을 마련하여 시행하도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

감사기간(2019. 8. 29.~9. 6.) 중 공공재산관리처와 국유남부개발처가 관리중인 사업장별 전기 계량 검침 관리현황을 점검하였다.

그런데 [표 15]와 같이 공공재산관리처 소관 사업장 28개의 경우, 임차인이 개별 사용량에 따라 직접 납부하거나 관리비를 정액으로 납부중인 19개와 ‘모자분리방식’을 도입한 2개를 제외한 나머지 7개는 감사결과 조치 회신과 달리 ‘모자분리방식’이나 ‘담당직원 직접검침’을 하지 않고, 종전 방식대로 건물관리용역업체 직원(관리소장 등)이 제출한 전기 사용량에 따라 사용량 및 사용요금을 부과·징수하고 있어 전기료 조작 등의 문제점이 발생할 여지가 남아 있었다.

또한, 국유남부개발처의 경우도 소관 사업장 2개 중 1개는 ‘모자분리방식’을 도입하였으나 나머지 1개는 여전히 모자분리방식이나 직접검침 없이 건물관리용역업체 직원이 제출한 전기사용량에 따라 사용량 및 사용요금을 부과·징수하고 있는 것으로 확인되었다.

1) 한전에서 설치한 계량기 검침값을 기준으로 각 임차인이 사용료를 직접 납부하므로 조작이 불가함

[표 15] 사업장별 전기 계량 검침 관리현황

순 번	관련 부점	구 분 (관리비 납부방식)	사 업 장	모자분리방식 활용여부	담당직원 직접검침
합 계(30건) : 모자분리방식 미활용 또는 담당직원 미검침 8건					
공공재산관리처 소계(28건) : 모자분리방식 미활용 또는 담당직원 미검침 7건					
1	공공 재 산 관 리 처 (28건)	모자분리 방식 도입 또는 직접 검침 대상(9건)	“기재 생략”	도입완료	비대상
2				도입완료	비대상
3				미활용	미검침
4				미활용	미검침
5				미활용	미검침
6				미활용	미검침
7				미활용	미검침
8				미활용	미검침
9				미활용	미검침
10		모자분리 방식 도입 또는 직접 검침 비대상* (19건)		비대상	비대상
11				비대상	비대상
12				비대상	비대상
13				비대상	비대상
14				비대상	비대상
15				비대상	비대상
16				비대상	비대상
17				비대상	비대상
18				비대상	비대상
19				비대상	비대상
20				비대상	비대상
21				비대상	비대상
22				비대상	비대상
23				비대상	비대상
24				비대상	비대상
25				비대상	비대상
26				비대상	비대상
27				비대상	비대상
28				비대상	비대상
국유남부개발처 소계(2건) : 모자분리방식 미활용 또는 담당직원 미검침 1건					
29	국유남부 개 발 처 (2건)	모자분리 방식 도입 또는 직접 검침 대상(2건)	“기재 생략”	도입완료	비대상
30				미활용	미검침

* 임차인이 관리비 개별 납부 또는 정액 납부중임

[소관부점 의견] 공공재산관리처와 국유남부개발처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 담당직원 직접검침 또는 모자분리 방식을 통해 계량검침 등의 관리 업무를 철저하게 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장과 국유남부개발처장은 전력 등 사용량의 별도 계량 검침을 시행하고 있지 않은 사업장 8개에 대하여 ‘모자분리방식’을 도입하여 운영하거나 건물관리 용역업체 직원이 제출한 전기사용량을 정기적으로 현장 점검하는 등의 방식으로 검침의 정확성을 확보할 수 있도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)