

통 보

1. 제 목 : 정기안전점검 대상 시설물 관리 부적정
2. 소관부점 : 공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처는 국·공유개발재산 등에 대하여 (주)◆◆◆◆◆◆1)와 건물종합관리용역계약을 체결하여 관리하면서 대규모 시설 등은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조 등에 따라 정기 안전점검을 실시하도록 되어 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조에 따르면 제1종 시설물은 공중의 이용편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물이며, 제2종 시설물은 제1종 시설물 외에 사회기반시설 등 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설물로 되어 있다.

1) 정부의 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진계획('17. 7.20, 관계부처)」에 따라 공사 보유 건물 등 시설관리 용역근로자의 고용안정과 처우개선을 위해 2018. 12. 12. 설립됨

또한, 같은 법 제11조, 제39조에 따르면 관리주체²⁾는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적³⁾으로 안전점검⁴⁾을 실시하고 시설물의 기능을 보전하고 편의와 안전을 높이기 위하여 소관 시설물을 유지 관리하도록 되어 있다.

한편, 공사(공공재산관리처)가 관리하는 국·공유개발재산 등 26개의 시설물 중 7개의 시설물은 정기적 안전 점검 대상 시설물이다

따라서, 공사(공공재산관리처)는 (주)◆◆◆◆◆로 하여금 정기안전점검 대상 시설물에 대하여 관련법에서 정하는 바에 따라 정기적으로 점검을 실시하도록 하고 점검 결과를 통보받아 하자가 있는 경우 유지·보수 등 필요한 조치를 할 수 있는 관리체계를 갖출 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 중 정기안전점검 대상 7개 시설물에 대해 안전점검 실태를 확인한 결과 [표 16]과 같이 5개는 정기안전점검을 완료하였고 2개는 하반기에 점검할 예정인 것으로 나타났다.

2) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조 제2호에 따르면 "관리주체"란 관계 법령에 따라 해당 시설물의 관리자로 규정된 자나 해당 시설물의 소유자를 말하며 이 경우 해당 시설물의 소유자와의 관리계약 등에 따라 시설물의 관리책임을 진 자는 관리주체로 본다.

3) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 [별표3]

< 안전점검, 정밀안전진단 및 성능평가의 실시시기 >

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	건축물 외 시설물		
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

4) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조 제5호에 따르면 "안전점검"이란 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 검사하여 시설물에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말하며, 점검목적 및 점검수준을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검으로 구분함

[표 16] 정기안전점검 실시 결과

(단위 : m²)

순 번	구분	사업장	규 모 (연면적)	시설물의 종류 ⁵⁾	안전점검 실시여부 (실시일)	안전 등급 ⁶⁾	주요 결함	보수·보강 사항
--------	----	-----	--------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	----------	-------------

총 7건 중 안전점검 실시 5건(주요결함 1건, 보수·보강사항 5건)

1	국유 (5건)	“기재 생략”		제2종	정기 안전점검 (2019. 2.13.~3. 8.)	B	기계실, 전기실 바닥균열	일부 균열
2				제1종	정기 안전점검 (2019. 5. 29.~6. 30.)	B	없음	일부 균열, 누수
3				제1종	정기 안전점검 (2019. 4. 10.~6. 14.)	B	없음	일부 균열, 누수, 부식
4				제1종	‘19. 하반기 실시 예정	-	-	-
5				제1종	‘19. 하반기 실시 예정	-	-	-
6	인수 (2건)			제2종	정밀 안전점검 (2019. 3. 25.~4. 17.)	B	없음	일부 균열, 누수
7				제1종	정기 안전점검 (2019. 3. 12.~3. 21.)	B	없음	일부 균열, 누수

5) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조에서는 제1종은 21층 이상 또는 연면적 5만 제곱미터 이상의 건축물, 제2종은 16층 이상 또는 연면적 3만 제곱미터 이상의 건축물을 말함

6) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 8에서는 시설물의 상태에 따라 A~E 등급으로 분류하며 B(양호)등급은 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태임

그런데 정기안전점검 결과, ○○○○○○○○○○는 지하 기계실 및 전기실 바닥 등에 주요 결함이 발견되는 등 정기안전점검을 실시한 5개 시설물 모두 일부 균열이나 누수 등으로 보수가 필요한 사항이 있었으나 (주)◆◆◆◆◆◆는 수리를 하거나 보수·보강계획을 수립하는 등의 조치 없이 그대로 두고 있었다.

또한, 정기안전점검 실시·결과 및 사후처리에 대해 별도로 내부 보고를 하거나 위탁자인 공사(공공재산관리처)에 통보하는 절차 등이 마련되어 있지 않고, (주)◆◆◆◆◆◆는 전산시스템에 정기안전점검 실시 유무 및 점검결과만을 등록하는 등 사후 관리체계가 미흡하였다.

[소관부점 의견] 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 국·공유개발재산, 인수재산 중 정기안전점검 대상 시설물에 대해 철저히 관리하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장은 정기안전점검 실시·결과 및 사후 처리에 대한 내부보고 체계를 마련하고, (주)◆◆◆◆◆◆로 하여금 정기안전점검 결과 균열이나 누수 등 결함이 발견된 5개의 시설물에 대해 수리나 보수·보강 계획을 수립하도록 하는 등 적절한 조치를 하고 정기안전점검 실시·결과·조치 등을 공사에 통보하도록 하는 등의 사후관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)