

(5) 가스용기 및 물질안전보건자료 관리 미흡(⊙⊙처, ◇◇처)

□ (기 준)

- ① 「고압가스안전관리법」 제39조의 재검사기간에 따라 소화용 충전용기는 재검사기간을 준수하고 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제235조에 따라 가연성가스와 산소 용기는 구분하여 보관하여야 함.
- ② 「산업안전보건법」 제114조에 따라 물질안전보건자료 대상물질 취급시에는 물질안전보건자료를 작업장 내에 비치, 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구를 비치하여야 함.

< 고압가스안전관리법 시행규칙 >

제39조(용기등의 재검사) 법 제17조제2항에 따라 재검사를 받아야 하는 용기등의 재검사기간은 별표 22 (용기 및 특정설비의 재검사기간)와 같다.

별표8 나. 기술기준 1) 안전유지기준 가) 용기보관장소 또는 용기는 다음의 기준에 적합하게 할 것

- ② 가연성가스·독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓을 것

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제235조(서로 다른 물질의 접촉에 의한 발화 등의 방지) 사업주는 서로 다른 물질끼리 접촉함으로써 인하여 해당 물질이 발화하거나 폭발할 위험이 있는 경우에는 해당 물질을 가까이 저장하거나 동일한 운반기에 적재해서는 아니 된다. 다만, 접촉방지를 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

<산업안전보건법>

제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) ① 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 제110조제1항 또는 제3항에 따라 작성하였거나 제111조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다

제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시) ② 사업주는 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료대상물질을 담은 용기에 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표시를 하여야 한다.

□ (실 태) 침출수처리장에서 보관하고 있는 일부 소화기의 재검사기간 만료 및 가연성가스(LPG)와 산소 용기를 함께 보관하고 있었으며, 간이체육시설의 등유 및 석회 보관장소에 물질안전보건자료와 소화기를 비치하지 않음.

□ (조치사항) 가스용기 관리 개선조치, 물질안전보건자료 및 소화기 비치.



침출수처리장 음폐수반입장 소화기



침출수처리장 혐기성소화조 인근 위험물저장소



간이체육시설 등유(제1야구장) 및 석회(제2야구장) MSDS 미비치