

일련 번호 : 대구시험장 - ②, ③				
대상 부서 : 면허지원부, 안전경영실				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 5.	개선, 개선	-	-	-

☐ 제 목 : 화재 등 안전사고 예방을 위한 시설 개선 필요

☐ 내 용

1. 업무 개요

최근 안전사고로 인한 산업재해 증가 추세에 따라 정부는 중대재해처벌법을 마련하여 시행하는 등 사업장 위험요소 제거와 근로자 생명과 신체보호를 위한 정책을 강화하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제38조(안전조치)에 의하면, 사업주는 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등의 위험에 따른 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다.


3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구시험장 전산실 냉방기는 별도 설치되어 있는 반면 난방기가 구비되어 있지 않아, 동절기 기온저하로 인한 업무 능률 저하와 중요 전산장비의 오작동을 막기 위해 부탄가스 온열기를 임시 배치하여 사용하고 있었다.

상기 온열기는 2009년 생산된 물품이며 부탄가스를 연소시키는 방식으로 실내에서 사용 시 화재 우려와 일산화탄소 중독 등의 위험이 있는 것으로 판단된다.

따라서 화재로 인한 안전사고 예방과 에너지 절약, 업무 효율 제고를 위해 검증된 난방기 설치 등 시설 개선과 제반 정비가 필요하다.

[사진 1] 전산실 온열기 사용 구역



□ 관계부서 의견

면허지원부는 전산실 시설 관리에 미흡한 부분을 인정하고 청사 시설 정비 및 관리에 노력하겠다는 의견을 제시했으며,

안전경영실은 대구시험장 전산실 시설 개선을 위한 예산 지원 및 청사 환경 개선 모니터링을 통해 안전사고 예방에 노력하겠다는 의견을 표명했다.

□ 조치할 사항

○ 면허지원부장은 전산실 시설 개선으로 안전사고 예방과 쾌적한 청사 환경 조성에 노력주시기 바라며, (개선)

○ 안전경영실장은 대구시험장 전산실 난방기 조기 설치를 위한 예산 지원 등 제반사항을 협조해 주시기 바랍니다. (개선)