

우수활동사례 명세

일련번호	2025-종합감사-02-26	관계부서	제●발전소 ㉠부
제 목	♠ ▲ 호기 주급수계통 E/C 배관 후단 배수밸브 누설 조치로 출력 감발 예방		
<내용> ○ ♠ ▲ 호기 ^주기 경상 운전 중 ***측 주급수계통 이코노마이저 배관 배수 밸브 밀봉용접부 외부 누설 관련 용접 작업을 위한 출력 감발이 불가피하였으나, 적극적이고 신속한 조치로 출력 감발을 예방한 사례			
참고사항	상품권 지급		