

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 [19] 중앙제어실 출입 관리 미흡

관 계 부 서 ○소 ◇부

조 치 부 서 ○소 ◇부

내 용

1. 업무 개요

○소의 중앙제어실은 지발전소의 발전운전 제어가 이루어지는 장소로써 「○소 출입 통제내칙」에 따라 통제구역으로 설정되어 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「출입관리지침」에 따르면 통제구역은 출입이 인가된 자(상시근무자, 감독자) 외에는 원칙적으로 출입을 금지하여야 하고, 모든 출입자에 대해 출입통제대장에 출입목적 등의 사항을 기록하여야 하며, 필요시 생체·카드인식기 등을 통한 자동 출입기록으로 이를 대체할 수 있다고 규정되어 있다.

따라서 중앙제어실은 지발전소의 운전제어가 이루어지는 장소로써 보안상 중요하여 통제구역으로 설정되어 있으므로, 중앙제어실은 비인가자의 출입을 방지하기 위하여 출입문은 잠금상태가 유지되어야 하며, 출입이 누락 없이 기록될 수 있도록 한 사람씩 생체·카드의 인식 후 출입해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○소 실지 감사 기간 중 중앙제어실 출입통제 실태를 점검한 결과, 중앙 제어실을 출입하는 상시근무자(발전원 등) 중 일부가 한 명이 생체·카드 인식을 수행한 뒤 복수의 인원이 동시 출입하고 있어 통제구역에 대한 출입 기록 누락과 비인가자의 출입 등으로 발전소 안전운전에 악영향을 미칠 우려가 있으므로 즉각 시정이 필요하다.

관계부서 의견 ○소 ◇부는 감사결과를 수용하면서, 상기 지적된 사항에 대하여 「출입관리지침」에 따라 출입 절차를 지키겠다고 하였다.

조치할 사항 ○소장은

- ① 발전소 중앙제어실 출입 시 「출입관리지침」을 위반하는 행위(동시 출입)에 대하여 즉각 시정하시기 바라며,(시정)
- ② 발전소 모든 직원을 대상으로 통제구역 출입 절차(동시 출입 금지)를 교육하시기 바랍니다.(통보)