

한국수자원공사 상임감사위원 주의요구·시정요구(금액) 및 통보

제 목 정수장 방류수 TMS 위탁관리 용역 관리 철저

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)

조 치 부 서 >>>>실, ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)는 「물환경보전법」 제38조의2(측정기기의 부착 등) 및 「수도사업장 방류수 TMS 위탁관리 계획 수립」(ㄱㄱㄱㄱㄱ처-3236, 2019.12.31.)에 의거, ㄱㄱ유역 정수장 수질 TMS의 안정적 운영·유지관리를 위한 전문 측정 관리 대행업체 위탁관리 용역을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제33조(용역 감독), 제46조(감독원의 업무) 및 [별표 2] 감독원업무에 의거, 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 공정한 직무수행과 청렴의 의무를 지키며, 공정진도의 확인, 과업성과의 적정성 확인 등의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

‘ㄱㄱ유역 정수장 수질 TMS 위탁관리 용역’ 일반과업지시서 ‘1.16 과업내용’에 따르면 방류수(월 2회), 표준용액(월 1회)에 대하여 상대정확도 측정을 하

여야 하며, 이를 위해 pH4, pH7, pH11 표준용액 등 구매비를 설계내역서 상 반영하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 'ㄷㄷ유역 정수장 수질 TMS 위탁관리 용역(2022~2024년)'의 월간 공정보고서 및 기성·준공검사 내역서를 확인한 결과, 1차년도 용역(2022. 11. 24. ~2023. 11. 23.)의 경우 °F°F(정) 에코필터링 유입·유출부에는 pH 측정기가 없음에도 불구하고 pH 분석비를 포함하여 준공 및 대가지급이 이뤄졌으며, 2차년도 용역(2023. 11. 24.~2025. 3. 28.)의 경우 °F°F정수장 에코필터링 유입·유출수에 대한 상대정확도 측정(수질 시험·분석)이 당초 계획(월 2회) 대비 절반인 월 1회만 이뤄졌음에도 월 2회 모두 이행한 것으로 기성·준공검사를 완료하여 대가가 지급되었다.

또한, 1차년도 용역의 ▼▼(정), UU(정) 월간 점검일지를 확인한 결과 pH 표준용액 상대정확도 측정 결과를 확인할 수 없었고, 2차년도 용역의 경우 pH 표준용액 상대정확도 측정 여부를 확인할 수 있으나 pH 4, 7 표준용액에 대해서만 측정을 했음에도 1차년도 용역, 2차년도 용역에 걸쳐 pH 11 표준용액 구매비용까지 정산하여 기성·준공검사 및 대가지급이 완료된 사실을 확인하였다

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)에서는 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① >>>>실장은 감독업무를 소홀히 하여 준공금을 과다하게 지급한 관련자에 대해 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장은 과다 지급된 용역비를 환수하시기 바랍니다.

(시정요구(금액))

② ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장은 유사 사례가 재발하지 않도록 월간 공정보고서 확인, 기성·준공검사 서류 검토 등 용역 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)