

1. 현지조치사항 명세

가. ❀❀❀지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	사택점검 철저	‘22년~’23년 사택점검 미 실시	매년 사택점검 실시 및 입주가격 확인 철저	회보불요
2	공사계약 체결 시 착공일 준수	계약체결 시 착공일 지정 기준을 준수하지 않고 계약체결	계약체결 시 착공일 준수 철저	회보불요
3	공사용 자재 및 폐기물 정리 미흡	노후관 개량공사, 종합수도시설 개선공사 등 자재 및 폐기물 정리 미흡	자재관리 철저(정리, 보양 등) 및 폐기물 처리 시행	회보불요
4	예비자재 관리 미흡	가뭄 시 활용한 자재(취수관, 곡관 등) 관리 미흡(부식 등)	자재관리 철저	회보불요
5	벽체 누수 및 전기설비 혼재	여과지 개량공사 관련 벽체 누수와 전기설비 혼재로 인한 감전우려	누수보수 및 설비관리 철저	회보불요
6	전기관넬 자동소화설비 관리 미흡	▽▽ 소수력 저압반 자동소화설비 동작 상태 불량	소공간 자동소화설비 보수	회보불요
7	취수장, 가압장 펌프모터 계기 표시 불량	취수장, 가압장 펌프모터 현장제어반 모터권선온도 계기란에 에러 표시	모터권선온도 표시 조치	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
8	◆◆댐 수문부 옥외조명 관리 미흡	주간시간 중 옥외조명 점등	조명 점등시간 조정	회보불요
9	□□가압장 워크웨이 용접부 탈락	□□가압장 펌프실 내 워크웨이 철판 용접부 일부 탈락	워크웨이 용접탈락부 재용접	회보불요
10	◆◆댐 비상방류밸브 비산방지커버 고정 미흡	◆◆댐 비상방류밸브 비산방지커버 고정볼트 일부 탈락	비산방지커버 볼트 고정	회보불요
11	수열 기계실 소방안전관리 미흡	정수장 관리동 구역 내 증축한 수열 기계실 대상 소방시설 설치 및 소방계획서 작성 필요	소방안전관리 철저	회보불요
12	연간 설비 유지관리계획 미수립	매 1분기 내 유지관리계획을 수립하여야하나 미수립	유지관리계획수립 및 설비관리 철저	회보불요
13	유량계 비교측정 시 Factor 조정 산식 변경 필요	제조사의 Factor 조정산식(곱연산)이 아닌 타 제조사의 Factor 조정산식(합연산)으로 유량계 오차를 조정 중	제조사별 정확한 조정산식을 적용하여 유수율관리 철저	회보물요
14	고객관리 검침용유량계 검정시기 안내 미흡	검정만료 6개월 전 검정시기를 안내하여야 하나 이를 미안내	검침만료시기가 6개월 내로 도래한 고객 유량계 2대에 대한 안내 실시	회보불요
15	감시경보체계 Tag 경보 설정 미흡	‘사고’등급으로 설정되어야 하는 일부 경보Tag를 ‘공정’등급 으로 운영 중	Tag 경보 등급 조정 실시	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
16	서버류 보안관리 미흡	정보통신설비의 물리적 접근 통제를 위해 USB, LAN 포트에 포트락 체결과 봉인지를 부착 하여야 하나 이를 미시행	포트락 체결 및 봉인지 부착으로 정보보안업무 철저	회보불요
17	서버 OS 보안관리 미흡	지능형영상분석서버의 OS를 정품 미인증 상태로 운영 중	보안 취약점 제거를 위해 정품 OS 설치	회보불요
18	계량증명서 정보관리 미흡	부정확한 정보가 기입되어 있음에도 이를 시정요구하지 않고 수용	계량증명서 정보관리 철저	회보불요
19	펌프 하자만료 검사 철저	하자만료 검사 시 펌프 효율을 확인하지 않고 육안검사만 실시	하자만료검사시 펌프효율 확인 철저	회보불요

나. ♠♠♠♠지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	사택점검 철저	‘22년~’24년 사택점검 미실시	매년 사택점검 실시 및 입주가격 확인 철저	회보불요
2	승강기 사고배상 책임보험 관리 철저	운영 중지된 ◆◆◆ 아카데미 승강기가 사고배상 책임보험에 가입	사고배상 책임보험 대상 물건 제외	회보불요
3	담주변지역 지원사업 개인정보 관리 철저	지원사업 대상자 선정 시 주민등록번호 뒷자리가 포함된 서류 징구	지원사업 서류 징구 시 개인정보가 포함되지 않도록 관리 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
4	수배전반 자동소화설비 미설치	수배전반에는 자동소화설비를 설치하여야 하나 미설치	수배전반 자동소화설비 설치 및 점검정비용역 대상설비로 추가	회보불요
5	숙소 정수처리설비 관리 철저	역삼투 정수장치의 마이크로필터는 주기적인 교체(1회/월)가 필요하나 미이행	유지관리지침서에 따라 정수설비 소모성 자재 교체 철저	회보불요
6	CCTV 영상 저장용량 부족	국가중요시설 CCTV의 경우 최소 90일이 보관되어야 하나 약 80일만 저장 가능	적정 CCTV 저장공간 확보	회보불요

다. ▶▶▶▶지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	댐주변지역 지원사업 개인정보 관리 철저	지원사업 대상자 선정 시 주민등록번호 뒷자리가 포함된 서류 징구	지원사업 서류 징구 시 개인정보가 포함되지 않도록 관리 철저	회보불요
2	계약변경 요청기한 준수 철저	계약변경 요청 시 준공예정일을 초과하여 변경 요청	계약변경 시 관련 규정 준수	회보불요

라. ○○○○지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	사택점점 철저	‘22~’23년 사택점점 미 실시	관련 기준을 준수하여 매년 사택점점 철저	회보불요
2	미수채권 처리	‘22~’25년 회수불능 채권 에 대해 대손처리 미 실시	관련 기준을 준수하여 대손처리	회보불요
3	인지세 납부 철저	계약체결 시 계약상대자와 인지세를 연대 납부하여야 하나, 업체에서 모두 납부	계약체결 시 인지세 납부 철저	회보불요
4	개인정보처리 위·수탁 관리 철저	‘24년 고객관리사(검침원) 위탁계약 시 개인정보 처리 관련 업무 미흡	개인정보처리 위·수탁관리 철저	회보불요
5	건설공사 계약체결 서류 징구 철저	5억원 이상의 건설공사 계약 체결 시 국민주택채권매입필증 미징구	계약 체결 시 관련 서류 징구 철저	회보불요
6	긴급복구 협력업체 운용 철저	「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 따라 심사점수가 높은 순으로 순번을 정하여 복구 시행 필요	긴급복구 협력업체 운용 철저	회보불요
7	RWIS 등 시스템 연계 TAG 정보 현행화	신설 정수장과 관련된 TAG가 기존 시스템에 미반영되어 있어 지속 결측사항으로 표출 중	TAG 정보 현행화	회보불요
8	폐수배출시설 사업장명 변경신고 미이행	현대화사업 종료 이후 설치·가동신고 시 기재한 사업장명을 시설물 인수인계 이후에도 미변경	사업장명 변경신고 요구 (○○○○지사→ ◀◀군)	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
9	§§(정) 여과지 위생관리 미흡	박리된 천장 및 벽체 페인트가 여과지로 유입되어 여과지속시간 단축 및 유해인자 용출 우려 상존	페인트 재도장 등 위생관리 철저	회보불요
10	§§(정) 여과지 안전시설 보강 필요	「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조에 따른 발끝막이판 부재	안전 및 위생관리를 위한 안전시설 보강 검토	회보불요
11	정수시설 법정인력 확보 노력 필요	「수도법」제21조 및 제87조에 의거 시설규모 별 적정 정수시설운영 관리사 미배치시 과태료 부과 대상	부족한 정수시설 운영관리사 3급 (1인) 확보노력 필요	회보불요
12	Mywater, RWIS 등 시스템 연계 TAG 정보 현행화 미흡	유량, 수질 등 TAG가 시스템에 잘못 며뻡되어 있어 지속 결측사항으로 표출 중	Mywater, RWIS 등 시스템 연계 TAG 정보 현행화 철저	회보불요

마. △△△△△지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	국유재산 관련 대외업무 철저	국유재산 사용·수익허가 및 거부처분 등 대외업무 처리 시 지사장 명의로 문서 발송	국유재산 관련 대외문서 발송 시 사장 명의로 처리	회보불요
2	도로·하천점용 허가기간 만료	관로의 도로·하천점용 허가기간 만료	도로·하천점용 허가기간 연장 등 조치	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
3	특정공법 사후평가 미시행	특정공법 사후평가 미시행	특정공법 사후평가 철저	회보불요
4	유압설비 누유방지시설 미흡	비상용수공급설비 유압탱크 누유방지턱 미설치	누유방지턱 설치	회보불요
5	선택취수설비 수위계 불량	선택취수설비 내·외수위 편차계 고장으로 수위값 미표시	내·외수위 편차계 수리	회보불요
6	여수로 수문 운영시 절차 준수 필요	여수로 수문 폐쇄시 개방의 역순으로 해야하나 미준수	여수로 수문 조작시 매뉴얼 준수 철저	회보불요