

일련번호	20	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 RR·ㄷㄷ취수장 운영 및 시설관리방안 마련

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사, ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터

내 용

1. 업무 개요

∞ ∞ ∞ 지사는 °F°F°F도 ■■시, † † 시, ¶¶군 및 RR산단에 일최대 전체 약 320천m³의 용수공급을 담당하고 있는 ♪ ♪ ♪ 광역 및 공업용수도를 운영관리하고 있다. 또한 ∞ ∞ ∞ 지사는 2011년 5월 및 6월 발생한 2차례의 대규모 단수사고 이후 취수시설을 이원화하여 ㄷㄷ취수장 및 RR취수장 2개의 취수장을 운영 관리 중이며, 현재 2개 취수장은 모두 가동하여 ◁◁강 하천의 표류수를 원수로 취수하여 공급중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제4조(운영관리의 원칙)에 따르면 우리공사는 수량·수질·생태·환경을 고려한 유역별 최적의 공급체계를 구축하여 수도시설을 운영 관리하도록 하고 있다.

「상수도설계기준」의 취수시설 설계기준 계획취수량에 따르면 계획취수량은 계획1일 최대급수량과 취수에서부터 정수 처리할 때까지의 손실수량을 고려하여

정하며, 해당 손실수량을 감안하여 계획1일 최대급수량의 10%정도 증가된 수량으로 계획취수량을 정하고 있다.

상수도 취수시설은 정수시설에 원수를 충분히 공급할 수 있는 공급능력을 갖추어야 하지만 「상수도설계기준」에 따른 정수시설의 적정 가동률 75% 및 예비용량(계획정수량의 25% 정도)을 감안하여 취수시설의 경우도 적정한 시설용량을 정하여 운영 관리 할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○지사에서 운영 중인 RR취수장과 ㄱㄱ취수장의 시설현황을 확인한 결과 이원화된 취수시설과 비상취수시설의 시설용량까지 고려시 전체 취수시설 용량은 1,714천 m^3 /일로 정수시설용량에 대비하여 최대 1,250천 m^3 /일의 차이를 보이고 있으며, '24년 용수공급량을 적용한 가동률 계산 시 정수시설용량 464천 m^3 /일만을 고려한 취수시설 가동률은 69.2%이며, 이원화 취수시설이 존재함을 고려할 때 전체 시설용량은 과다한 수준이다. 이는 취수시설 전체용량에 대한 운영관리 시 개대체 비용 투입 등 유지관리 비용이 과투입될 우려가 있다.

따라서, 현재의 시설 여건, 용수공급량, 비상시 연계공급방안, 장래 수요량 등을 고려한 취수시설 운영 및 시설관리 최적 방안을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 ○○○지사, ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 감사의견을 수용하며, 관련업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ∞ ∞ ∞ 지사장, ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터장은 ♪ ♪ ♪ 광역
및 공업용수도 취수시설의 적정 시설용량을 검토하는 등 최적 운영관리방안을
마련하시기 바랍니다. (통보)