

일련번호	29	감사자		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액

부 서 주 의

제 목 긴급복구공사 하자 관리 미흡

소 관 부 서 고령권지사

조 치 부 서 고령권지사

내 용

1. 업무개요

고령권지사는 고령군 지방상수도를 수탁받아 운영하고 있다.

[표 1] 고령군 지방상수도 사업 현황(2차 협약변경 기준)

기간	총사업비(불변가격)	시설개요
2007~2036	시설개선비 18,417백만 원 운영관리비 39,087백만 원	취수시설 1개소, 정수시설 1개소, 배수지 33개소, 가압장 40개소, 관로 695km

자료: 감사 제출자료 재구성

한편, 지사는 지방상수도 시설관리 중 현장에서 누수로 인한 사고 또는 민원 발생 시 협약 체결되어있는 긴급복구 협력업체에게 작업을 의뢰하여 복구 작업을 시행하며, 복구작업 완료 후 업체가 지사에 주기적으로 대금을 청구하면 지사에서 내역 적정성 등을 검토한 후에 정산하고 있다.

[표 2] 긴급복구 협약체결 현황

협약기간	협약업체	비 고
2019.01.09.~2022.01.08.	(주)무영토건, 승광건설(주)	
2019.03.20.~2022.03.19.	다산토건(주)	
2022.01.11.~2025.01.10.	(주)가림건설, 승광건설(주)	
2024.01.10.~2025.01.10.	가교건설(주)	
2025.01.11.~2028.01.10.	가교건설(주)	운용 中
2025.02.03.~2028.01.10.	(주)가림건설, 승광건설(주)	운용 中

자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「긴급복구공사 시행 협약」 제13조(하자담보책임) 제1항에 따르면 협력업체는 준공 검사를 완료한 날로부터 긴급복구공사의 유형에 따라 일정기간(철근콘크리트 7년, 관로매설 3년 등) 동안 하자에 대한 보수책임이 있는 것으로 명시되어 있다.

그리고 K-water 「건설기술관리규정」 제86조(하자검사 및 보수)에 따라 시설물 관리부서의 장은 하자담보 책임기간 중에 있는 공사에 대하여 상·하반기 각 1회 이상 하자정기검사를 실시하여야 하며, 그 결과를 하자보수관리부(별지 제39호 서식)에 기록하여야 한다.

또한, 수도경영처에서 수립한 ‘지방상수도 개대체 공사 시행방안’(수도경영처-7666, 2016. 10. 21.) 및 지방상수도처에서 수립한 ‘긴급복구 하자관리 개선방안’(지방상수도처-3152, 2021. 12. 21.)에 따르면 작업의뢰로 시행되는 긴급복구공사의 경우에도 반기 1회 하자검사 및 하자보수관리부를 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지사는 감사 대상기간(‘22~) 동안 고령군 지방상수도를 수탁받아 운영하면서 시행한 긴급복구 공사에 대해, 준공검사 후 하자담보책임기간 내에 있는 공사 1,072건에 대해 상·하반기 하자 정기검사 미시행, 하자보수관리부 기록관리 미시행 등 긴급복구공사에 대한 하자 관리를 이행하지 않았다.

[표 3] 고령군 지방상수도 긴급복구공사 하자관리 이행 현황

년 도	긴급복구공사 이행 (건수 / 금액)		정기하자검사 미이행 (건수 / 금액)		비 고
계	1,072건	1,811,077,000원	1,072건	1,811,077,000원	
2022	337건	652,449,000원	337건	652,449,000원	
2023	390건	568,839,000원	390건	568,839,000원	
2024	345건	589,789,000원	345건	589,789,000원	

자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 고령권지사는 하자담보책임기간 내에 있는 긴급복구공사
건들에 대하여 하자보수증권을 제출받고, 하자관리대장 등록 및 상·하반기 정기
하자검사와 하자만료검사를 시행할 예정이라는 의견을 제시했다.

조치할 사항 고령권지사는 긴급복구공사 시행 협약 및 「건설기술관리규정」에
따른 하자관리 업무를 철저히 이행하시기 바랍니다. **(부서주의)**