

일련번호	35	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 홍수예경보시설 기술기준 정비

소 관 부 서 □□□□□□단, ←←←←←처

조 치 부 서 ←←←←←처

내 용

1. 업무 개요

보 및 댐에서 홍수예경보시설의 태양광 설비를 구축·운영할 때에는 정격 소모 전력량을 검토하여 외부전원공급이 없는 상태에서도 일정 기간동안 동작되도록 적정 용량을 산정하여 운영하여야 한다.

□□□□□□단에서는 상용전기 공급이 불가하여 CCTV 관측지점 2개소에 태양광 설비를 운영중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

홍수예경보시설의 태양광 전원장치를 설치 및 운영할 경우 K-water 기술기준 「전문시방서(홍수예경보시설)」 2.14 태양광 전원장치와 「보 수자원 ICT시스템 설치 및 운영관리 업무기준」 제21조(전원설비)에 따라 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, K-water의 기술기준과 업무기준상의 태양광 설비로 운영가능한 홍수 예경보시설의 동작기간 기준이 상이하여 태양광 설비 설계 및 운영관리에 혼선을

야기시킬 수 있으며, 그 중 기술기준인 전문시방서의 시설 동작기간이 다소 과도하게 산정되어 업무기준을 고려하여 조정할 필요가 있음을 확인하였다.

관계부서 의견 <<<<<처에서는 유지보수 효율성 향상을 위해 전문시방서의 태양광 전원장치의 축전지 용량 산정기준의 조정이 필요하다고 답변하였다.

조치할 사항 <<<<<처장은 홍수예경보시설의 운영여건과 기술수준을 고려하여 관련 기술기준을 정비하여 주시기 바랍니다.