

일련번호	37	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 운영매뉴얼 개정관리 미흡

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

1. 업무개요

∞ ∞ ∞ 지사는 1단계 200천 m³/일, 2단계 200천 m³/일, 공업용수도 64천 m³/일 등 시설용량 총 464천 m³/일의 시설을 운영하고 있으며 <<강 표류수를 취수하여 ■■시, ††시, ¶¶군에 용수를 공급하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제51조(자료 및 기록관리)에 따르면 관리부서장은 중앙조정실에 계통도, 기기배치도, 사업장 운영절차서, 설비도면, 수동운전 방법 등이 포함된 운영매뉴얼과 수도사고 위기대응매뉴얼(운영근무자 비상조치 행동요령포함)을 작성하여 비치하고 변동사항이 있을 경우 즉시 수정, 보완하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

∞ ∞ ∞ 지사의 고도정수처리시설은 '16년 전체분 공사가 준공되었으며 후오존접촉조와 GAC여과지, 통합정수지 및 송수펌프 등이 신규 설치되었다. 또한

'22년에는 현장제조 차염발생(혼합형) 설비의 준공검사가 완료되는 등 공정운영과 직접적으로 연관된 주요 시설물, 설비에 대해 변동사항이 발생하였다.

그러나, 실지감사 기간 중 ∞ ∞ ∞ 지사의 운영매뉴얼을 확인해본 결과, 신규 도입 시설물 및 설비에 대한 도면, 운영절차서, 수동운전 방법 등이 개정 반영되어 있지 않았으며 중앙조정실에 비치된 운영매뉴얼도 신규 도입 설비에 대한 내용이 반영되지 않은 상태로 비치되어 있었다. 따라서 관련 규정에 따라 운영매뉴얼을 새롭게 개정해야 할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ∞ ∞ ∞ 지사는 감사의견을 수용하며 매뉴얼 개정 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ∞ ∞ ∞ 지사장은 운영매뉴얼을 최신화하고, 이를 중앙조정실에 비치하시기 바랍니다. (통보)