

일련번호	3	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 지방상수도 운영효율화사업 수도미터 운영관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 「계량에 관한 법률」에 의거 검정 유효기간이 도래한 수도미터에 대한 교체를 위해 관련 공사를 발주하고 있으며, 이에 소요되는 수도미터를 관급자재로 구매하여 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계량에 관한 법률 시행령」 제20조(검정·재검정의 기준) 및 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제19조(수도미터 검정)에 의거, [표 1]과 같이 검정유효기간은 구경 50mm 이하의 수도미터는 8년, 50mm 초과 및 350mm 이하의 수도미터는 6년으로 하며 검정유효기간이 경과된 익차식 수도미터는 신규로 교체하여 사용하고 전자기식, 초음파식, 차압식 수도미터는 재검정을 실시하여 사용하는 것을 원칙으로 하고 있다.

[표 1] 검정·재검정의 유효기간

계량기	유효기간		비고
	검정	재검정	
3. 수도미터			
가. 구경이 50mm를 초과하는 수도미터	6년	6년	
나. 그 밖의 수도미터	8년	8년	

자료: 계량에 관한 법률 시행령 재구성

□□□□□□□처(現 ■■■■■처)는 사업장별 수도미터 적정수량을 보유하고 최적의 수도미터 관리체계 마련을 위해 수도미터 재고관리기준¹⁾을 개정하여 배포하였으며, ○○○○지사는 관련 기준에 따라 노후 수도미터 계획수량과 비계획 수량(민원처리 대비용, 5개년 평균비율 1.5% 적용) 및 재고보유량을 감안하여 구매 수량을 산정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

최근 3년간(2022년~2024년) ○○○○지사의 수도미터 교체공사 시행내역을 확인해본 결과, 교체공사 시행 중 기물번호 상이, 폐가 등 작업여건을 반영하여 [표 2]와 같이 수도미터 교체 수량을 조정하는 설계변경을 시행하였으며, 교체공사에 사용된 수도미터는 [표 3]과 같이 기존 재고를 같이 활용하여 시행하였다.

[표 2] 수도미터 교체 실적(2022년~2024년)

구분	교체실적			비고
	당초	변경	증△감	
2022년 수도미터 교체공사	****	****	****	
2023년 수도미터 교체공사	****	****	****	
2024년 수도미터 교체공사	****	****	****	

자료: 2022~2024년 ○○○○지사 수도미터 교체공사 설계변경 현황 재구성

1) 지방상수도 운영효율화사업 수도미터 재고관리기준 개정 알림(□□□□□□□처(現 ■■■■■처)-1762, 2024. 7. 8)

[표 3] 교체공사에 소요된 수도미터 제작시기

구분	수도미터 제작시기							비고
	합계	19년 前	20년	21년	22년	23년	24년	
2022년 수도미터 교체공사	****	****	****	****	****			
2023년 수도미터 교체공사	****	****	****	****	****	****		
2024년 수도미터 교체공사	****	****	****	****	****	****	****	

자료: 감사 제출자료 재구성

그러나, 3년간 교체공사에 사용된 수도미터의 제작시기를 확인한 결과 당해 연도와 직전연도 재고물량이 아닌 수도미터가 총 ***개 사용되었으며 ‘2024년 수도미터 교체공사’는 2019년 이전에 생산된 수도미터 재고가 사용되는 등 최대 5년이 경과한 수도미터가 사용되었다.

그에 따라, 검침 신뢰성 확보, 유수율 제고를 위한 수도미터 교체시기가 앞당겨져, 조기 교체로 인한 예산의 선 투입 또한 수반되는 문제점을 초래하였다.

따라서 적정 재고관리를 통해 수도미터 자재 현황을 정확히 파악하고 추후 검정 유효기간이 충분한 자재가 사용될 수 있도록 수도미터 관리체계의 개선이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 순응하며 수도미터 전산 및 실제 수량을 교차 확인하고 재고관리에 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○지사장은 수도미터 재고현황을 점검하고 향후 유사 문제점이 발생하지 않도록 관리체계를 개선하시기 바랍니다. (통보)