

일련번호 제25-021-처분-01호

한국가스공사 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 무인전환 정압관리소 운영관리 소홀

소 관 부 서 ●지역본부 =지사

조 치 부 서 △처 ▢부

내 용

1. 업무개요

●지역본부 =지사는 지사에서 관할하고 있는 천연가스 공급망의 계통운영 업무를 담당하고 있으며 무인전환 정압관리소의 운영·기록관리와 예방점검 등을 총괄하여 관리·감독하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공급분야 기술표준「지역통제소 및 공급관리소 운영 지침서(KLS-TO-052)」에 따라 공급관리소 운영형태가 유인에서 무인으로 전환된 정압관리소 운영관리를 위하여 ▢부는 통상근무자를 전담인원으로 지정해야 하며, 해당 인원은 무인전환 정압관리소의 현장설비 계통조작 및 점검, 작업입회 등 설비운영업무를 수행하고 부재할 경우 같은 부서에 소속되어 있는 공급장이 소관 업무를 인계하여 수행해야 한다.

또한 같은 분야 기술표준「무인관리소 점검 요령(KLS-FC-006)」에 따라 ▢부 또는 지사의 무인전환 정압관리소 전담인원은 무인관리소의 안정적인 운영을 위하여 주기적으로 예방점검을 수행해야 하며 비상정압기 동작시험을 격주로 실시해야 하고,

[표 1]과 같이 무정전전원장치(UPS), 가스히터, 정압기 등 공급설비와 지역별 가스누설 점검 등에 대하여 일일점검을 실시하고 그 결과를 기록해야 한다.

[표 1] 무인전환 정압관리소 일일 점검항목

구분	설비명	점검사항	비고
설비점검			점검양식에 기록 및 보존, 이상발생 시 즉시 보고
가스누설점검			

자료: ㉠본부 기술표준 “무인관리소 점검요령” 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사 기간에 무인전환 정압관리소 운영관리에 대한 업무수행의 적정성을 살펴본 결과, ㉡지역본부 =지사는 ㉢부의 공급관리소 운영형태 변경 및 전환배치 시행에 따라 2023년 4월부터 무인전환 정압관리소로 근무형태가 전환된 ㉣, ㉤관리소에 대하여 전담인력을 지정하여 설비운영업무를 수행하였다.

그런데 ㉣, ㉤관리소 전담인원은 공급설비 및 가스누설 점검업무 등 일일 점검과 비상정압기 동작시험을 격주마다 실시해야 하나 [표 2]와 같이 휴가, 출장 및 교육 등 개인일정이 있을 때 해당 일의 일일점검을 생략하였고, 같은 지사 소속의 공급장에게 소관업무를 인계하여 시행하는 것을 요청하지 않았으며, 격주마다 시행해야 하는 비상정압기 동작시험을 일부 누락하였다.

[표 2] 무인전환 정압관리소 점검현황(2023년~2025년)

관리소명	일일점검		비상정압기		전담인력	
	기준(일)	미점검(일)	기준(회)	미점검(회)	담당자	담당기간
☞	??	??	??	??	과장 ㉠	2023년 4월~
☞	??	??	??	??	과장 ㉡	2023년 4월~2025년 1월
	??	??	??	??	과장 ㉢	2025년 2월 ~

자료: ☞지역본부 확인서 “무인전환 정압관리소 운영관리 관련”

관계부서 의견 및 검토결과 ☞지역본부 =지사는 본 감사지적에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 △처장은

무인전환 정압관리소 운영관리를 소홀히 한 담당자에게 주의 조치 해주시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 주의]

☞지역본부 =지사 과장 ㉠(사번: 00000000)

☞지역본부 =지사 과장 ㉡(사번: 00000000) (현 ◆지역본부 <지사)

☞지역본부 =지사 과장 ㉢(사번: 00000000)