

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 통지발행 및 정비작업 처리 절차 준수 미흡

관 련 부 서 □소 ♣부

조 치 부 서 □소 ♣부

내 용

지 적 요 지

❖ 작업오더 승인절차 미준수(#건), 통지 미발행(#건), 오더유형 오적용(#건) 등 「통지 발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-043D)」를 미준수한 사실이 확인됨

1. 업무 개요

□소 ♣부는 □소의 기계, 전기, 제어, 토건분야의 설비 정비업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 통지발행 관련 규정

ㄷ 표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」에 따르면 발전설비의 운전불능 상태를 초래하거나 종사자의 안전사고를 유발할 수 있는 고장사항은 발견 즉시 주제어실에 통보하고 통지를 발행하여야 하고, 발전설비 고장사항에 관한 오더유

형은 오더(CM02, CM03, CM09)이며 위에서 언급한 바와 같이 위 오더유형은 통지를 발행한 후 오더를 발행하여야 한다.

나. 작업오더 각 단계별 처리 관련 규정

위 절차서에 따르면 설비부서에서는 통지의 내용을 확인하고 작업오더를 발행하여야 하고, 붙임 8.1 정비작업 처리 흐름도에 따르면 작업오더는 각 단계별로 처리하는 담당자가 정해져 있으며, 특히 '2.발행' 단계는 설비부서 파트장이, '7.허가'와 '9.복귀' 단계는 ◎부장(또는 파트장)이, '5.승인', '12.종결' 단계는 설비부서 부장이 수행하도록 되어 있다.

다. 오더유형별 발행 관련 규정

같은 절차서에는 작업종류별로 발행해야 할 오더유형을 규정하고 있으며, 해당 오더유형을 발행하여 관련 프로세스에 따라 처리하도록 되어 있다. 예를들면 발전설비와 무관한 설비(시설영선)는 작업오더(CM09)를 발행하여 처리하도록 되어 있다.

따라서 위의 가, 나, 다를 종합해 보면,

- ① 발전설비의 고장사항은 발견 즉시 주제어실에 통보한 후 통지를 발행해야 하고,
- ② 설비부서는 통지내용을 확인하여 작업오더를 발행하며, 작업오더는 각 단계별로 해당 담당자가 처리하여야 한다.
- ③ 또한 작업종류에 맞는 오더유형을 확인하여 작업오더를 발행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 통지발행 미흡

그런데 감사대상기간 중 □소에서 발행한 작업오더 총 #건을 점검한 결과,

통지를 발행해야 하는 오더유형임에도 오더(CM02, CM03, CM09) #건에 대해서는 관련 통지가 발행되지 않고 작업오더만 발행한 것이 확인되었다.

나. 작업오더 각 단계별 처리 담당 미준수

그리고 발행된 작업오더 총 #건 중 #건의 오더는 오더 단계별 담당자가 처리하지 않고 설비부서 담당자 또는 파트장이 '2.발행', '4.일정', '5.승인', '6.준비', '12.종결'단계를 일괄처리하는 등 절차에 맞지 않게 수행한 것으로 확인되었다.

다. 오더유형별 발행 미흡

또한 발행된 작업오더 총 #건 중 #건은 '가로등 안정기 교체 및 경비초소 조명 교체'등과 같이 발전설비와 무관한 작업인데도 시설영선오더(CM09)를 발행하지 않고 발전설비 관련(CM01, CM02)오더를 발행하여 처리한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 □소 ♣부는 감사결과를 수용하면서 전직원 대상으로 관련 절차서 교육을 실시하여 향후 절차서를 준수하도록 철저히 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 □소장은

- ① 표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」에 따라 발전설비 고장 시에는 통지 발행 하도록 전직원을 대상으로 교육을 실시하시고,(통보 1)
- ② 오더 각 단계별 처리자가 해당 오더단계를 처리할 수 있도록 관리하시기 바라며,(통보 2)
- ③ 오더는 오더유형별로 발행하여 수행할 수 있도록 관리 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)