

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 3	주의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 시한성 품목 관리 부적정 및 가설건축물 관리 미흡

관 련 부 서 □소 ○팀, ♣부

조 치 부 서 □소 ○팀

내 용

지 적 요 지

- ❖ 저장수명이 경과한 시한성 품목 #품목에 대한 관리 부적정, 향후 시한성 품목 여부의 적정성(SAP 재고현황 현황 등) 및 사용 여부, 불능 등 후속조치 필요
- ❖ 하부댐 방수구 인근의 가설건축물(컨테이너) #동 관리 부적정, 재사용 여부(지자체 신고 등) 검토 또는 매각 등의 후속조치가 필요

1. 업무 개요

□소 ○팀은 발전소 정비 및 운영에 필요한 물자에 대하여, 설비의 신뢰성 및 안전성 제고를 위한 물자 저장 관리 업무와, 가설건축물(컨테이너 등) 등 자산운영에 따른 세금 납부 및 불용처리 등의 관재 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

① 시한성 저장품목 관리 부적정

■ 「물자관리규정」에 따르면 저장물자에 대하여는 품목별·창고별로 적절한 주기검사를 실시하여야 하며, 저장물자 중 사용불능품에 대하여는 활용 및 수리가치의 유무를 파악하여 적절한 대책을 취하여야 한다고 되어 있으며, 「발전소 운영용 자재관리 절차서」에 따라 물자관리부서는 정기(상시) 재물조사 또는 반기 1회에 다음 차수 만기가 도래하는 시한성품목의 저장수명과 입고 일자를 확인하여 시한성 저장품목에 대한 관리상태를 확인하여야 하며, 자재식별꼬리표에 표시된 시한성자재의 저장수명이 경과된 경우 DREAMS 시스템 정보를 따르고 시한성품목의 저장수명이 경과된 자재는 출고되지 않도록 DREAMS 시스템으로 통제하여야 하며, 물자관리부서는 상태점검 후 ♣부서 및 품질관리부서(품질관련품목일 경우)에 점검을 의뢰한다고 명시되어 있다.

따라서 물자관리부서에서는 저장물자에 대한 적절한 주기검사를 실시하고, 사용불능품에 대하여는 활용 및 수리가치의 유무를 파악 후 적절한 대책을 수립하여 저장품의 장기저장을 방지하여야 한다.

② 가설건축물 관리 미흡

■ 「비유동자산관리규정」에 따르면 자산관리사업소장은 가설건축물(공사용 가설건축물, 컨테이너로 된 임시사무실, 임시창고 등)을 건축하는 경우 건축법 등 관련법령에 따라 허가를 받거나 신고하고, 준공시에는 관련세법에서 정한 세금을 납부하여야 한다.

그리고 자산운용부서는 가설건축물 준공 즉시 사용승인서, 가설건축물축조신고필증 등 관련자료를 자산총괄부서 또는 자산담당부서에 제출하고, 관리번호판 부착, 화재예방 및 존치기간연장 신고 등 유지, 관리에 필요한 조치를 취하여야 하며,

자산운용부서는 매년 #월말까지 가설건축물 사용현황을 자산총괄부서 또는 자산담당부서에 제출하여야 한다

또한 「지방세법」에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한날로부터 #일 이내에 그 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서 자산담당부서인 ○팀에서는 사업소내의 가설건축물(컨테이너 등)의 현황을 정기적으로 파악하여 계속 사용 또는 불용 처리 여부, 지방세 납부 누락 방지 등을 위하여 지속적인 가설건축물 현황 관리가 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 시한성 저장품목 관리 부적정

그런데 감사대상기간 중 □소의 20##년 #월 정기 재물조사 결과보고의 불용품 현황 및 처분계획(사용불가/시한성 품목)을 살펴보면 ‘해당사항 없음’으로 처리하였으며, 정비자재 시한성 품목 상반기 점검 결과 보고에서도 ‘시한성 품목에 대한 점검 결과 저장시한이 도래하는 자재가 없음을 불임과 같이 보고합니다’라고 처리하는 등 □소의 시한성 품목의 관리가 미흡한 것으로 확인되고 있다.

또한 시한성 품목과 관련하여 제출한 감사자료에 따르면, □소 전체 #개 저장품목 중 저장수명을 경과한 시한성 품목이 제어카드,VX4-RZD303S134,AC220V,DC12/24V,STAT 등 #품목으로 확인됨에 따라 시한성 품목 여부의 적정성(SAP 재고 현황 등) 등 전면적인 시한성 품목 현황 점검 및 표준지침-9250-01(시한성품목 운영) 및 표준지침-9260-07(시한성품목 기술평가) 등에 따른 시한성품목의 사용 연장 또는 사용불능 여부 등의 후속조치 마련이 시급하다.

② 가설건축물 관리 미흡

그런데 감사결과 하부담 방수구 인근에 가설건축물인 컨테이너 #동은 지자체에 신고도 되어있지 않고 있으며, 발전소 건설시 구매한 컨테이너 #동의 경우 실제 사용 여부 확인 등 조치없이 감사일 현재까지 방치되고 있어 가설건축물의 현황관리가 미흡한 결과가 초래되고 있기에, 미사용 컨테이너 대하여는 재사용 여부 판단, 사용 컨테이너에 대하여는 지자체에 가설건축물 신고 및 취득세 납부 등의 적법한 후속조치가 필요하다.

관련자 의견 저장품 관리 담당직원은 시한성 품목 관리에 대한 감사 지적을 수용하면서 조속한 후속조치를 이행하겠다는 의견을 제시하였고, 사업소 관재담당직원은 현재 하부저수지에 위치한 컨테이너 #동에 대하여 재사용 여부 또는 불용 처리, 지자체 신고 등의 조속한 후속조치를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □소장은

- ① □소 저장품 관리와 관련하여 시한성 품목 관리를 부적절하게 관리한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바람, (주의)
- ② 수명기한을 초과한 장기 미불출 시한성품목에 대하여 현황 확인 및 불용 또는 활용 방안에 대하여 관련 부서와 재검토를 시행하시고(통보 1)
- ③ 시한성 품목에 대한 주기적인 점검 및 향후 저장수명이 경과된 불필요한 시한성 품목이 최소화 되도록 전 직원 대상 관련 교육을 시행하시기 바랍니다.

(통보 2)

④ 자산담당부서인 ○팀에서는 사업소 내의 가설건축물(컨테이너 등)의 현황을 정기적으로 파악하여 계속 사용 또는 불용 처리 여부, 지방세 납부 누락 방지 등을 위한 가설건축물 현황 관리 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)