

|      |       |
|------|-------|
| 일련번호 | △△△-1 |
| 수령자  | 사무소장  |

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치 하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 7. 25.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속            | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|----------------|------|------|----|----|
| △△△△△△△<br>△△△ | 2025 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△△탐방로 입구 CCTV 합체 시건장치 보완 필요

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (현 황)                                                                                                                     |
| ○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함. |

**(위법부당내용)**

- △△△△△△△△△△는 안전사고 및 범죄예방을 위해 △△△탐방로 입구 일원에 CCTV를 설치하여 운영중에 있으나, 함체의 경우 미잠금되어 누구나 조작이 가능한 실정으로, 시건장치 보완을 통해 상시 잠금이 필요함.

**(사진대지)**



**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
  - △△△탐방로 입구 CCTV 함체 시건장치 보완 필요