

△△△△△△△ 상임감사

개선

제 목	장애인 등의 편의시설 설치기준 매뉴얼 현행화 필요
소 관 기 관	△△△△△ △△△△△
조 치 기 관	△△△△△ △△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

보건복지부에서는 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용하고 정보에 접근할 수 있도록 보장함으로써 이들의 사회활동 참여와 복지 증진에 이바지함을 목적으로 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 [약칭: 장애인등편의법]을 제정(1997.04.10.)·운영 중에 있으며, 시대 변화 및 타법개정 등으로 사유로 관련 법령을 총 27차례[최근 개정: 2024.12.20.] 개정하였다.

또한, △△△△△△(△△△△△ △△△△△)은 공단이 관리하고 있는 화장실, 주차장 등 공원시설물 중 장애인 등의 편의시설 설치가 필요한 시설에 대해 관련 법령에서 정하는 설치 기준을 제시하여 장애인등이 안전하고 편리하게 공원시설물을 이용할 수 있도록 하기 위하여 「장애인 등의 편의시설 설치기준」을 제정(2000.02.26.)·운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공원시설 업무 매뉴얼 관리운영 요령」 3. 매뉴얼 제정 등 절차 중
가.(2)따르면, 현재 운영하고 있는 매뉴얼에 대해 관계 법령의 개정 또는 신공법,
기술개발 등 여건변화로 개정사유가 발생하였을 경우, 본사 담당부서에서는 매뉴얼을
개정하여 시설업무에 참고할 수 있도록 하여야 한다.

단, 본사 담당부서장이 여건변화가 경미하여 당장 정비가 필요치 않다고
판단하는 경우에는 이를 따르지 않을 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점





△△△△△ △△△△△에서는 공원시설을 이용하는 장애인 등의 편의 증진을
이바지함을 목적으로 「장애인 등의 편의시설 설치기준」을 2000. 2. 26.에 제정한 이후
관련 법령 등의 개정으로 2008. 8. 29. 개정하여 감사일 현재(2025. 11. 4.)까지 본사,
지역본부, 사무소 등에서 활용하고 있다.

그러나 「장애인등편의법」이 시대변화 및 타법개정 등의 사유로 개정(최근 개정:
2024.12.20.) 되면서 △△△△△ △△△△△에서는 공단 「공원시설 업무 매뉴얼 관리
운영 요령」에 따라 「장애인 등의 편의시설 설치기준」에 관련 법령 개정사항을 적기에
반영함이 타당함에도, 2008. 8. 29. 개정 후 감사일 현재(2025.11.04.)까지 개정 사항이
없는 것으로 확인되었고,

「장애인등편의법」과 「장애인 등의 편의시설 설치기준」 비교 시 아래 [표 1]과
같이 일부 현행화가 필요한 사항이 확인되었다.

[표 1] 「장애인등편의법」 및 「장애인 등의 편의시설 설치기준」 비교

구분	공단「장애인 등의 편의시설 설치기준」	「장애인등편의법」
주차장 설치대수 (노외주차장)	노외주차장은 주차대수 50대마다 장애인 전용주차구역 1면 이상 설치하여야 한다.	노외주차장은 주차대수 50대 이상인 경우 에는 주차대수의 2~4퍼센트 범위이상

구분	공단「장애인 등의 편의시설 설치기준」	「장애인등편의법」
		설치하여야 한다.
장애인용 주차장 구성		
출입구(문)	출입구(문)는 아래의 그림과 같이 그 통과 유효폭을 <u>0.8m</u> 이상으로 하여야 하며,	출입구(문)는 아래의 그림과 같이 그 통과 유효폭을 <u>0.9m</u> 이상으로 하여야 하며,
손잡이	없음	타원형 손잡이의 경우에는 손잡이의 간지름을 4.1cm 이하로, 둘레를 10cm 이상 11.9cm 이하로 해야한다.
대변기	건물을 신축하는 경우에는 대변기의 유효 바닥면적이 폭 1.4m 이상, 깊이 1.8m 이상이 되도록 설치하여야 하며,	건물을 신축하는 경우에는 대변기의 유효 바닥면적이 폭 <u>1.6m</u> 이상, 깊이 <u>2.0m</u> 이상 되도록 설치하여야 하며,
안내표시		

다만, △△△△△ △△△△△에서는 공원시설을 이용하는 장애인 등의 편의 증진을 위해 매년 「공원시설사업 시행지침」을 각 사무소 등에 시달하여 우리공단이 신축, 증축, 개축, 또는 재축하는 공공건물 및 공중이용시설에 대해 「장애인등편의법」 제10조의2에 따라 장애물 없는 생활환경(BF) 인증을 취득하도록 하고 있다.

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△△△△ △△△△△는 종합감사 결과에 대해 수용하면서, 최근 개정된 관련 법령에 따라 공단 「장애인 등의 편의시설 설치기준」을 현행화하겠다는 의

견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△ △△△△△장)은 최근 개정된 「장애인등편의법」에 따라 공단 「장애인 등의 편의시설 설치기준」을 현행화하도록 조치하시기 바랍니다. (개선)