

△△△△△△ 상임감사

권고

제 목	안전사고 예방을 위한 승강기 안전이용 안내 표지에 관한 사항
소 관 기 관	△ △ △ △ △
조 치 기 관	△ △ △ △ △
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 3개월 이내
내 용	

1. 업무개요

본 업무는 △△△△ 공원시설물 중 승강기 이용과 관련된 안전관리 실태를 점검하기 위한 것으로, 「승강기 안전관리법」 및 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호)」에 따라 이용자의 안전 확보와 사고 예방을 목적으로 수행되었다.

시설을 관리하는 부서(본사, 사무소, 원 등)에서는 관련 법령에 따라 승강기의 유지보수, 정기검사, 안전표지 부착 등 안전관리 체계를 지속적으로 점검·관리하고 있으며, 이용자에게 비상 시 행동요령과 안전수칙을 안내하기 위한 승강기 안전이용 안내 표지를 설치·관리하고 있다.

이에 따라 본 감사에서는 승강기 내·외부의 안전이용 안내 표지 부착 여부 및 관리 실태를 확인하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호)」

제14조(승강기의 안전이용 안내)

① 관리주체는 다음 각 호의 내용이 포함된 안내 표지 또는 명판을 승강기 내부에 부착해야 한다. 이 경우 화면 또는 음성 안내 방식으로 대신할 수 있다.

1. 승강기 이용자의 준수사항

2. 비상통화장치 사용 방법

② 관리주체는 다음 각 호의 내용이 포함된 표지 또는 명판을 승강장문 또는 승강장 주위에 부착해야 한다. 이 경우 화면 또는 음성 안내 방식으로 대신할 수 있다.

1. 화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내

2. 엘리베이터의 종류(소방구조용 엘리베이터 및 피난용 엘리베이터만 해당된다)

3. 손 끼임 주의

4. 승강장문 충돌 주의

③ 공동주택 승강기의 관리주체는 입주자를 대상으로 분기마다 1회 이상 교육을 실시하고, 승강기 안전이용 안내 방송을 매월 1회 이상 해야 한다.

④ 다중이용 건축물 승강기의 관리주체는 승강기 안전이용 안내 방송을 매일 수시로 해야 한다.

⑤ 피난용 엘리베이터의 관리주체는 재난 발생 시 거주자 등이 피난안전구역으로 신속하게 피난 할 수 있도록 피난용 엘리베이터의 안전이용 및 이동경로에 대한 안내 방송을 매월 1회 이상 해야 한다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관리주체는 엘리베이터 출입문 전면

바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소에 별표 4에 따른 엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판을 붙여야 하며, 훼손되지 않게 관리해야 한다.


1. 정부기관
2. 지방자치단체

3. 감사결과 확인된 문제점

한국승강기안전공단에서 발표한 승강기 안전사고 통계자료에 따르면 아래 [그림 1]에서와 같이 최근 5년간 전국 평균 약 60건이 발생하였고, 사고유형별로는 [그림 2]에서 처럼 이용자과실, 작업자과실, 유지관리업체과실, 관리주체과실 등의 순으로 매년 꾸준히 승강기관련 안전사고가 지속적으로 발생하고 있는 것으로 나타나고 있다. [사진 1_언론보도]

특히, 승강기 안전사고 사고유형 통계자료에서 이용자과실이 50%가 넘고 작업자과실과 관리주체과실도 상당수 차지하고 있다.

[그림 1] 매년 승강기 안전사고 발생 건수



※ 자료: 한국승강기안전공단 홈페이지 사고통계 일부 발췌

[그림 2] 승강기 안전사고 사고유형

연도	계	이용자과실	작업자과실	관리주체과실	유지관리업체과실	제조업체과실	기타
2024년	47	25	9	0	6	0	7
2023년	42	19	5	3	4	0	11
2022년	55	36	5	1	3	0	10
2021년	75	24	14	5	14	0	18
2020년	86	40	12	6	10	1	17
2019년	72	38	11	3	6	1	13

※ 자료: 한국승강기안전공단 홈페이지 사고통계 일부 발췌

[그림 3] 승강기 추락사고 사례(언론보도)

노컷뉴스

승강기 문열려 탔더니 바닥 추락...1명 사망, 1명 부상

입력 2017.06.19. 오후 3:08 기사원문

149 41

[경남CBS 이상현 기자]



대학동창인 남성 3명이 사고 직전 경남 창원외 한 상가 입구 좌측 엘리베이터를 기다리고 있다. (경남경찰청 제공 영상 캡처)

오마이뉴스

창원 소재 아파트 승강기 5층서 추락 70대 남성 사망

윤성호 · 2025. 8. 7. 19:39

7월 오후 성산구 소재 한 아파트... 경찰 "정확한 원인 조사중"

[윤성호 기자]



▲ 8월 7일 오후 창원시 성산구 소재 한 아파트 승강기 지하 공간에서 전통찜통을 쪄던 70대 남성이 추락해 사망하는 사고가 났다.

노컷뉴스
오마이뉴스

2025년 11월 7일 감사일 현재 전국 △△△△시설물 중에서 승강기가 설치된 건축물은 아래 [표 1]에서와 같이 총 60개소(본사·사무소·분소 30개소, △△△△△ 6개소, △△△△△ 15개소, △△△△△ 9개소)로 확인되었다.

[표 1] 승강기 설치 공원시설물 현황

시설명 총 계	본사·사무소·분소	△△△△△	△△△△△	△△△△△	비고
60	30	9	15	6	임대시설 제외

※ 자료: 본사 부서 제출자료 재구성

「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호)」 제14조(승강기의 안전이용 안내)제6호에 따르면 관리주체(정부기관, 지방자치단체)는 엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소에 아래 [별표 4]에 따른 엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판을 붙여야 하며, 훼손되지 않게 관리해야 한다고 명시하고 있다.

[그림 4] 엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판(관련 기준)

[별표 4]

엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판(제14조제6항 관련)

1. 안내 표지 또는 명판의 규격

문이 열리면 승강기 안의 바닥을 확인한 후 탑승하시기 바랍니다.
 - 정부기관, 지방자치단체의 장 -

가. 크기: 바닥에 부착하는 경우 가로 1.1미터, 세로 0.11미터로 하되, 부착위치가 변경되거나 부착위치가 협소하여 크기를 준수하기 어려운 경우 비율(가로:세로 10:1)을 준수한다.
 다. 색상: 파란색(바닥이 검은색 계열이거나 어두운 장소인 경우 주황색으로 할 수 있다)
 라. 재질


- 1) 스티커: PET 필름 0.2밀리미터
- 2) 보호필름: PVC 0.8밀리미터(미끄럼방지기능 포함)

2. 부착방법

바닥, 문 등에 스티커를 부착하는 특성을 고려하여 오염되지 않도록 스티커를 먼저 부착한 후 내구성을 갖춘 보호필름을 스티커 위에 덧붙인다. 다만, 보호필름으로 인하여 엘리베이터 출입문에 간섭이 발생하는 경우 보호필름을 생략할 수 있다.


3. 부착위치: 엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소

<부착 예시1>



중심부 일치

<부착 예시2>



※ 자료: 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호)」 발췌

관련 운영규정은 정부기관과 지방자치단체에 한정하여 관리주체를 정하고 있어 공단은 공공기관으로 분류되어 적용대상에서 제외되어 있다.

그러나 본사, 사무소, 분소, △△△△△, △△△△△, △△△△△ 등의 공원 시설물은 이용자(직원, 방문객 등)가 상시 방문하여 승강기를 이용하고 있어 안전사고에 노출되어 있는 실정이다.

현재까지 공단에서 승강기관련 안전사고는 없었지만, 승강기가 설치된 총 60개소 건축물에 대하여 안전이용 안내 표지 부착 여부를 확인한 결과, 최근 신축된 건축물에는 부착되어 있지만 대부분 부착되어 있지 않은 사실을 확인하였다.

이에 승강기 안전사고 예방을 위하여 아래 [그림 3]에서 처럼 정부기관 및 지방자치단체에서 시행하고 있는 승강기 안전이용 안내 표지 부착은 공단 공원 시설물에도 적용할 필요성이 있다.

[그림 5] 안전이용 안내 표지 부착 사례(정부기관, 지방자치단체)

	
행정안전부	평택시
	
공주시	연세대학교

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△△△△은 종합감사 결과에 대해 수용하면서, 승강기 이용자 안전사고 예방을 위하여 정부기관 및 지방자치단체에서 시행하고 있는 승강기 안전이용 안내 표지 부착을 적용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△장)은 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호)」에 따라 승강기 이용자 안전사고 예방을 위하여 정부기관 및 지방자치단체에서 시행하고 있는 승강기 안전이용 안내 표지 부착을 공원시설물에도 적용할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (권고)