

□ 현지조치 일람표

구분	제 목	관련부서	조치 사항
1	추락 방지 시설 설치 미흡	■ ■ 처	안전대 걸이 추가 설치 및 안전 표시 설치
2	피뢰설비 관리 미흡	■ ■ 처 ◇ ◇ 처	피뢰설비 보수
3	● ● 내부도로 관리 미흡	☆ ☆ 처	포트홀 등 보수 및 안전조치
4	● ● 야외 관람석 관리 미흡	◇ ◇ 처	이용자 접근 금지 및 안전사고 예방 조치
5	● ● 웬스 와이어 관리 미흡	◇ ◇ 처	웬스 와이어 점검 및 보수
6	소화기 미점검	◇ ◇ 처	소화기 자체점검 실시
7	부지 경계 울타리 관리 미흡	◇ ◇ 처	외부인 무단출입 예방 조치
8	▲ ▲ 비상벨 관리 미흡	◇ ◇ 처	비상벨 작동상태 점검 및 보수
9	▲ ▲ 통행로 관리 미흡	◇ ◇ 처	보도블럭 보수
10	▲ ▲ 시설물 관리 미흡	◇ ◇ 처	파손된 시설물 보수
11	휴대용 연삭기 방호덮개 미설치	○ ○ 처	휴대용 연삭기 방호덮개 설치
12	이동식 작업대 안전조치 미흡	○ ○ 처	이동식 작업대 아웃트리거 보수
13	물질안전보건자료(MSDS) 관리 미흡	○ ○ 처	물질안전보건자료 비치