

기강감사 결과보고서

－ 2025년도 3차 －

2025. 9.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

하계휴가철을 앞두고 공직자에 대한 복무기강 해이와 각종 비위사건 발생이 우려됨에 따라 건설임대, 지자체, 군관사 지역에 대해 「감사직무규정」 제15조에 의거 공직기강 감찰활동을 수시 실시하여 조직내 비위행위 예방과 근절을 통해 건전한 직장 문화를 조성하고 직원 각자가 본연의 업무에 충실할 수 있도록 경각심을 제고하고자 함.

2. 감사대상 : ㉠㉠㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠㉠9 등 34개 관리소

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 7. 14. ~ 8. 22.
- 감사인원 : 8명

4. 중점사항

가. 복무기강

- 1) 출퇴근 시간 준수, 근무시간 음주 및 근무지 무단이탈 여부
- 2) 근무시간 주식·게임 등 근무 불성실 여부
- 3) 회사 비품, 차량 등 사적이용 여부

나. 사무실 보안 및 개인정보 관리

- 1) 개인정보 보관 및 관리 상태
- 2) 개인 PC 보안관리 상태

3) CCTV 보안관리 상태

4) 단말기 관리상태

다. 안전관련 시설물 관리

1) (승강기) 비상호출 대응 실태

2) (소방) 화재 수신기 관리 상태

3) 비상발전기 가동(월 2회) 상태 및 발전기 유류 재고 일치 여부

라. 행동강령 이행실태 점검

1) 제24조(인사 청탁 등의 금지) 준수 여부

2) 제31조(이권개입 등의 금지) 및 제37조(사적 노무 요구 금지) 준수 여부

3) 제38조(금품 등의 수수 금지) 및 제62조(수수 금지 금품 등의 신고 및 처리) 등 청탁금지법 준수 여부

II. 감사결과

1. 총평

㉠㉠㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠㉠9관리소 등 34개 관리소에 대한 기강감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하였으나 ㉠㉠㉠㉠ 등 4개소는 개인정보관리 등 보안 업무가 일부 미흡하여 통보하였고 ㉠㉠㉠㉠에 병가관리 업무 방안을 권고하였다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠11관리소 등 5개 관리소는 비상발전기 관리업무가 미흡하였고 ㉠㉠㉠㉠3관리소 등 15개 관리소는 개인정보관리 등 보안 업무가 미흡하였으며 ㉠㉠㉠㉠1관리소 등 2개 관리소는 업무 분장 수립 업무가 미흡하여 통보, 시정 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

가. 심의일 : 2025. 8. 25.

나. 심의위원

다. 심의결과 총괄

(금액단위 : 천원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
39	-	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	1	17

라. 처분 요구사항 목록

관련 부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉞㉞㉞㉞	병가관리 업무	권고	1
	개인정보관리 등 보안 업무	통보	2
㉞㉞㉞㉞	개인정보관리 등 보안 업무	통보	3
㉞㉞㉞㉞	개인정보관리 등 보안 업무	통보	4
㉞㉞㉞㉞	개인정보관리 등 보안 업무	통보	5
㉞㉞㉞㉞11	비상발전기 관리업무	시정	6
㉞㉞㉞㉞2	비상발전기 관리업무	통보	7
㉞㉞㉞㉞	비상발전기 관리업무	시정	8
㉞㉞㉞㉞3	개인정보관리 등 보안 업무	시정	11
㉞㉞㉞㉞4	개인정보관리 등 보안 업무	시정	12
	승강기 유지관리 업무	시정	37
㉞㉞㉞㉞1	개인정보관리 등 보안 업무	통보, 시정	13, 14
㉞㉞㉞㉞2	개인정보관리 등 보안 업무	통보, 시정	15, 16
	영상정보처리기기(CCTV) 운영관리 업무	시정	35
㉞㉞㉞㉞2	개인정보관리 등 보안 업무	통보	17
㉞㉞㉞㉞2	개인정보관리 등 보안 업무	통보	18
㉞㉞㉞㉞9	개인정보관리 등 보안 업무	통보	19
	단말기 관리 업무	시정	30
㉞㉞㉞㉞8	단말기 관리 업무	시정	31
㉞㉞㉞㉞	단말기 관리 업무	시정	32
㉞㉞㉞㉞1	개인정보관리 등 보안 업무	시정	20
	단말기 관리 업무	시정	33

○○○○○1	개인정보관리 등 보안 업무	통보	21
	업무분장 수립 업무	시정	38
ㅍㅍㅍㅍ	개인정보관리 등 보안 업무	통보, 시정	22, 23
	단말기 관리 업무	시정	34
ㄱㄱㄱㄱ1	비상발전기 관리업무	통보	9
	개인정보관리 등 보안 업무	시정	24
ㄹㄹㄹㄹ	개인정보관리 등 보안 업무	통보	25
	영상정보처리기기(CCTV) 운영관리 업무	시정	36
ㅅㅅㅅㅅ	업무분장 수립 업무	시정	39
ㄷㄷㄷㄷ1	개인정보관리 등 보안 업무	통보, 시정	26, 27
ㅇㅇㅇㅇ1	개인정보관리 등 보안 업무	시정	28
ㅂㅂㅂㅂ2	비상발전기 관리업무	통보	10
	개인정보관리 등 보안 업무	통보	29

※ 신분상 처분 : 없음

※ 이행관리 전담자 : ○○○○

3. 처분요구서: 붙임

일련 번호	1	[권 고] 사항
----------	---	------------

제 목 : 병가관리 업무

대상부서 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

□ 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제26조(병가) 제2항 및 경영지원실-8125(2023.08.30.)호 「병가제도 개선 방안 시행」에 따라 직원이 업무상 부상 또는 질병 이외의 사유로 계속 출근이 불가능한 경우에는 연누계 60일 범위 안에서 병가를 사용할 수 있으며, 병가 기간이 7일 이상일 경우에는 진단서를 첨부하여 보고하고, 7일 미만의 병가는 병원 진료를 확인 할 수 있는 증빙서류(진료관련서류)를 첨부하여 부서장 승인 후 병가를 사용할 수 있다.

□ 감사결과 확인된 문제점

‘병가제도 개선 방안’에서 연누계 7일 미만의 병가 신청 시 병원진료를 확인 할 수 있는 증빙서류(진료관련서류)의 종류로 “보험회사 청구자료, 진료비 계산서, 영수증, 세부산정 내역 등”으로 제시하고 있는데,

기강감사 시 확인한 바, 대부분 병원진료를 바로 확인할 수 있는 상기 서류를 이상 없이 첨부하고 있으나, 일부 직원들은 다음과 같이 병원진료를 바로 확인 하기 곤란한 증빙서류를 첨부하고 있었습니다.

- (신용카드)영수증 첨부: 병가를 신청한 직원 본인의 실제 병원진료 여부를 확인할 수 없음
- 약제비 영수증이나 처방전의 투약 일수 동안 병가: 병원 진료일 이외 처방 받은 투약 일수 기간이 계속 출근이 불가능한 경우에 해당되는지 확인 곤란
- 통원확인서 및 진료확인서상 “일정기간 요양 또는 격리가 필요하다는 소견” : 소견의 기간이 계속 출근이 불가능한 경우에 해당되는지 확인 곤란

위와 같은 사례를 보면 직원들이 7일 미만의 병가 신청 시 첨부하는 서류로서 병원진료를 확인할 수 있는 증빙서류(진료관련서류)에 해당 되는지와 계속 출근이 불가능한 경우에 해당되는지에 대한 해석이나 적합성의 판단에 혼선을 빚고 있는 것으로 보입니다.

□ 권고사항

직원들이 「취업규칙」 제26조(병가) 제2항 및 경영지원실-8125(2023.08.30.)호 「병가제도 개선 방안 시행」에 따라 7일 미만의 병가 신청 시 첨부하는 병원진료 증빙서류(진료관련서류)가 실제 본인의 병원진료 확인 및 병가 신청기간이 계속 출근이 불가능한 경우에 해당되는지에 대하여 보다 쉽게 판단할 수 있도록 관련 방안을 보완하여 주시기 바랍니다. 【권고】

일련 번호	2, 3, 4, 5	[통보] 사항
----------	------------	-----------

제 목 : 개인정보관리 등 보안 업무

대상부서 : ○○○○, ○○○○, ○○○○, ○○○○

내 용 :

☐ 관계규정 및 판단기준

「보안업무취급규정」 제51조(일일 보안점검)의 기준에 따르면 모든 공문서는 전산자료, 컴퓨터 보조기억매체, 캐비닛 또는 파일박스 등 **보안이 보장된 곳에** 보관하여야 하고, 퇴근 시 개인용 컴퓨터는 전원을 차단하여 본인 이외 다른 사람이 무단으로 조작하여 전산자료를 열람·출력·훼손하지 못하도록 필요한 조치를 하여야 하며, 업무보고서, 회의자료 등 보안이 요구되는 각종 유인물은 **시건 된 캐비닛이나 책상 서랍에 보관**하여야 한다.

☐ 감사결과 확인된 문제점

○○○○, ○○○○, ○○○○은 퇴근자의 컴퓨터에 보조기억매체(USB)를 연결한 상태로 제거하지 않았다.

○○○○은 퇴근자의 컴퓨터에 보조기억매체(USB)를 연결한 상태로 제거하지 않았으며, 책상 위에 개인정보 서류(민원인 개인정보)를 방치하였다.

☐ 조치할 사항

○○○○, ○○○○, ○○○○, ○○○○은 부재 시 보조기억매체(USB), 개인정보 등이 포함된 보안 서류를 시건 된 캐비닛이나 책상서랍에 보관하시기 바랍니다.

【통보】

일련 번호	6, 7, 8, 9, 10	[통보, 시정] 사항
----------	----------------	---------------

제 목 : 비상발전기 관리 업무

대상부서 : ㉡㉡㉡㉡11, ㉢㉢㉢㉢2, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥1, ㉦㉦㉦㉦2

내 용 :

□ 관계규정 및 판단기준

주거안전실-1104(2019.08.28.)호 「비상발전기(연료) 관리실태 조사 실시」에 따르면, 2019년 11월 이후 매 분기말 기준으로 하여 유류재고량을 실측하여 장부상 재고량 차이가 발생하면 재입고 또는 반출 처리하여 하며, 매년도 결산지침의 재고자산의 정리를 통하여 코넥스 저장품 유류 재고자산 현황과 저장품 관리대장을 일치 시켜야 한다.

또한, 주거안전실-334(2020.3.4.)호 「비상발전기(연료)관리실태 현황분석 및 업무 재강조 알림」에 의하면 매월 2회, 5분 가동시간 준수와 매월 마지막 주 실제 사용량 확인 후 소모대체 등 비상발전기 관리 업무 재강조를 안내하였다.

*유류 소모가 적거나 눈금자 부착이 어려운 단지는 매분기 실시

□ 감사결과 확인된 문제점

㉡㉡㉡㉡11, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 비상발전기 유류 실측량과 장부상 재고량 간 차이를 재입고 처리하지 않았으며, 발전기 가동현황도 안전점검일지에 기록하지 않았다.

㉢㉢㉢㉢2, ㉥㉥㉥㉥1, ㉦㉦㉦㉦2 관리소는 비상발전기 가동현황을 안전점검 일지에 기록하지 않았다.

□ 조치할 사항

㉔㉔㉔㉔2, ㉑㉑㉑㉑1, ㉕㉕㉕㉕2 관리소는 비상발전기 시험운전 결과를 일일 안전점검일지에 기록 하시기 바랍니다. 【통보】

㉖㉖㉖㉖11, ㉗㉗㉗㉗ 관리소는 비상발전기 유류 실측량과 장부상 재고량 간 차이를 재입고 처리하고, 발전기 시험운전 결과를 일일 안전점검일지에 기록 하시기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	[통보, 시정] 사항
----------	---	---------------

제 목 : 개인정보관리 등 보안 업무

대상단지 : e e e e 3, f f f f 4, g g g g 1, h h h h 2, i i i i 2,
j j j j 2, k k k k 9, n n n n 1, o o o o 1, p p p p,
q q q q 1, r r r r, t t t t 1, u u u u 1, v v v v 2

내 용 :

□ 관계규정 및 판단기준

「정보보안업무규정」 제61조(단말기 보안)의 기준에 따르면 개별 사용자는 단말기 사용 시 CMOS · 로그인 비밀번호의 정기적인 변경 및 일정시간 이상 업무 중단 시 비밀번호 등을 적용한 화면 보호조치 등을 하여야 한다.

또한 「보안업무취급규정」 제51조(일일 보안점검)의 기준에 따르면 모든 공문서는 전산자료, 컴퓨터 보조기억매체, 캐비닛 또는 파일박스 등 보안이 보장된 곳에 보관하여야 하고, 퇴근 시 개인용 컴퓨터는 전원을 차단하여 본인 이외 다른 사람이 무단으로 조작하여 전산자료를 열람 · 출력 · 훼손하지 못하도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 업무보고서, 회의자료 등 보안이 요구되는 각종 유인물은 시건 된 캐비닛이나 책상 서랍에 보관하여야 한다.

그리고, 「개인정보보호지침」 제7조(개인정보취급자)의 기준에 따르면 부서별 개인정보취급자는 수행업무 별로 ‘개인정보보호 보안서약서’에 동의하여야 하고 징구한 보안서약서는 부서 내에 비치하여야 하며, 제17조(접근 권한의 관리)의 기준에 의하면 접근 권한 변경 시 ‘개인정보처리시스템 접근권한 신청서’를 징구하고 ‘접근권한 관리대장’에 기록 하여 최소 3년 이상 보관하여야 한다.

아울러, 개인정보관리와 관련한 각종 양식은 교육정보실-1097(2024.04.29.)호 「개인정보처리시스템 접근권한 관리 정책 개정 통보」의 개정된 양식에 따라 작성하고, 접근권한 관리 담당자는 각 부서 부서장의 차하급자이며 접근권한 관리 책임자는 각 부서의 부서장으로 지정한다.

□ 감사결과 확인된 문제점

㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡2, ㉢㉢㉢㉢2, ㉣㉣㉣㉣2, ㉤㉤㉤㉤9, ㉥㉥㉥㉥1, ㉦㉦㉦㉦, ㉧㉧㉧㉧, ㉨㉨㉨㉨1, ㉩㉩㉩㉩2 관리소는 휴가자 및 당직 퇴근자의 책상 서랍을 시건 하지 않았으며, 책상 위에 개인정보 서류(입주자 개인정보 등)를 방치하였다.

㉪㉪㉪㉪3, ㉫㉫㉫㉫4, ㉬㉬㉬㉬1, ㉭㉭㉭㉭1, ㉮㉮㉮㉮, ㉯㉯㉯㉯1, ㉰㉰㉰㉰1, ㉱㉱㉱㉱1 관리소는 개인정보 취급자에 대한 개인정보처리시스템 접근권한 신청서 및 관리대장을 일부 작성하지 않았다.

㉲㉲㉲㉲2 관리소는 개인정보 취급자에 대한 개인정보보호 보안서약서를 일부 작성하지 않았다.

□ 조치할 사항

㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡2, ㉢㉢㉢㉢2, ㉣㉣㉣㉣2, ㉤㉤㉤㉤9, ㉥㉥㉥㉥1, ㉦㉦㉦㉦, ㉧㉧㉧㉧, ㉨㉨㉨㉨1, ㉩㉩㉩㉩2 관리소는 부재 시 개인정보 등이 포함된 보안 서류를 시건 된 캐비닛이나 책상서랍에 보관하시기 바랍니다. 【통보】

㉪㉪㉪㉪3, ㉫㉫㉫㉫4, ㉬㉬㉬㉬1, ㉭㉭㉭㉭1, ㉮㉮㉮㉮, ㉯㉯㉯㉯1, ㉰㉰㉰㉰1, ㉱㉱㉱㉱1 관리소는 누락된 개인정보처리 시스템 접근권한 신청서 및 관리대장을 작성하기 바라며, 향후 접근권한 부여·변경·말소 등 변경 내역 발생시 개인정보 처리시스템 접근권한 관리 정책에 따라 업무 처리하시기 바랍니다. 【시정】

㉲㉲㉲㉲2 관리소는 누락된 개인정보보호 보안서약서를 작성하시기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	30, 31, 32, 33, 34	[시정] 사항
----------	--------------------	-----------

제 목 : 단말기 관리 업무

대상부서 : (k)(k)(k)(k)9, (l)(l)(l)(l)8, (m)(m)(m)(m), (n)(n)(n)(n)1, (p)(p)(p)(p)

내 용 :

☐ 관계규정 및 판단기준

교육정보실-2512(2023.10.10.)호 「단말기(PC·노트북·태블릿 등) 관리방안 시행 안내」에 따르면 회사에서 지급 또는 구입한 단말기를 업무 이외의 목적으로 사용하는 것을 금지하고 있으며, 관리책임자 및 관리자를 지정하여 보안을 강화하여야 한다.

또한 단말기 본체에 별지 양식의 라벨을 부착하여 관리하고, 업무상 목적으로 외부로 반출하거나 변경이 필요한 경우에는 사용자는 반·출입 관리대장을 작성하여 부서장의 승인을 받고 보안서약서를 제출 후 반출하여야 한다.

☐ 감사결과 확인된 문제점

(k)(k)(k)(k)9, (l)(l)(l)(l)8, (m)(m)(m)(m), (n)(n)(n)(n)1, (p)(p)(p)(p) 관리소는 단말기 사용자에게 대한 보안서약서 및 반·출입 관리대장을 작성하지 않았다.

☐ 조치할 사항

(k)(k)(k)(k)9, (l)(l)(l)(l)8, (m)(m)(m)(m), (n)(n)(n)(n)1, (p)(p)(p)(p) 관리소는 단말기 외부 반출 시 단말기 사용 보안서약서 및 관리대장을 작성하고, 부서장의 승인을 받은 후 단말기의 반·출입을 관리하시기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 영상정보처리기기(CCTV) 운영관리 업무

대상부서 : (h)(h)(h)(h)2, (r)(r)(r)(r)

내 용 :

☐ 관계규정 및 판단기준

주거안전실-1680(2023.08.28.)호「열람신청시 업무 매뉴얼」 및 「영상정보처리 기기 운영 및 관리지침」 안내와「공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드 라인」에 따르면 공공기관의 장은 영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 않도록 개인영상정보파일에 대한 **비밀번호 설정 등의 안정성 확보에 필요한 조치**를 취하여야 하며, 영상정보를 제공하는 경우 ‘개인영상정보 열람·존재확인 신청서’ 및 ‘개인영상정보 관리대장’을 기록하고 2년간 보관하여야 한다.

☐ 감사결과 확인된 문제점

(h)(h)(h)(h)2 관리소는 관리중인 영상정보 보관 장치(DVR) 일부에 대해 접속 비밀번호를 설정하지 않았다.

(r)(r)(r)(r) 관리소는 영상정보를 제공하고 25년 1월부터 감사일 현재까지 총 15건의 개인영상정보 제공건에 대해 관리대장을 기록하지 않았다.

☐ 조치할 사항

(h)(h)(h)(h)2 관리소는 영상정보 보관 장치(DVR)에 대하여 DVR 접속 비밀번호를 설정하여 관리하시기 바랍니다. 【시정】

(r)(r)(r)(r) 관리소는 영상정보 열람 요구시 반드시 ‘개인영상정보 열람·존재확인 신청서’ 및 ‘개인영상정보 관리대장’을 기록하고 보관하시기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 승강기 유지관리 업무

대상부서 : ①①①①4

내 용 :

☐ 관계규정 및 판단기준

「KOHOM 공동주택 시설안전관리매뉴얼(2023)」 217p. 승강기 간힘 시 조치요령에 따르면 비상연락장치의 정보가 올릴 시 관리자는 즉시 승객과 통화에 응해야하며, 주거안전실463-(2020.03.27.)호 「승강기 유지관리업무 변경 시행 알림」에 따라 승강기 안전관리자는 주 1회 이상 승강기 운행점검을 실시하고, 승강기운행 점검일지(호출 버튼 및 등록버튼 작동상태 여부 확인 등)를 작성하여야 한다.

☐ 감사결과 확인된 문제점

①①①①4 관리소는 관리 중인 승강기 11대 모두 비상호출버튼 작동 시 유지 보수업체로 연결되지 않았다.

☐ 조치할 사항

①①①①4 관리소는 승강기 정기점검을 통해 비상통화장치 작동 점검 및 비상 호출버튼 고장 여부를 확인하고 고장 발견 즉시 조치하시기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	38, 39	[시 정] 사항
----------	--------	------------

제 목 : 업무분장 수립 업무

대상부서 : ①①①①1, ⑤⑤⑤⑤

내 용 :

☐ 관계규정 및 판단기준

주거복지실-3129(2021.11.30.)호 「‘주거행복지원센터 직원 업무분장 기준’ 준수 강조」의 기준에 따르면 업무량 증가 및 특정 직원에 대한 업무 편중 문제를 보완하기 위해 업무분장 수립 및 준수이행을 강조하였다.

또한 주거복지실-1854(2023.6.19.)호 「주거행복지원센터 업무분장 수립기준 개선 방안 시행」의 기준에 따르면 매년 1월 10일 이전, 전보 등 직원 변동의 경우 변동일 이후 7일 이내 업무분장을 수립하여야 한다.

☐ 감사결과 확인된 문제점

①①①①1, ⑤⑤⑤⑤ 관리소는 전보 등 직원 변동에 따른 업무분장을 수립하지 않았다.

☐ 조치할 사항

①①①①1, ⑤⑤⑤⑤ 관리소는 「주거행복지원센터 업무분장 수립기준 개선 방안 시행」에 따라 업무분장을 수립하시기 바랍니다. 【시정】