

【관계규정 및 판단기준】

- 「KLS-TE-032 통제설비 예방점검 절차서」, 「KLS-FE-185 지역통제소 정비기준」 및 「KLS-TO-052 지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」에 따라 통제설비 담당부서는 지역통제소에 대한 주기별 예방점검을 실시해야 함

【지역통제소 통제설비 예방점검 주기 및 점검주체】

구 분	예방점검				점검주체
	일일	주간	월간	분기	
통제설비 예방점검 절차서		○	○	○	주간 : ■부 월간 : ◎◎용역 분기 : ◎◎공사 역무
지역통제소 점검 및 정비기준	○				일일 : ■부
지역통제소 및 공급관리소 운영지침서			○		월간 : ■부

【현황 및 문제점】

① (통제소 예방점검 관리 미흡)

- (▼) 지역통제소 서버 및 정보보안설비 등에 대한 점검기록 부재
- (●) 주간·월간 예방점검을 생략하고 일일 예방점검만 수행

【조치할 사항】

- ▶ 기술표준을 준수하여 지역통제소 통제설비 예방점검 수행 (현지조치)