

【관계규정 및 판단기준】

- 「전기사업법」 제2조 및 「전기안전관리법 시행규칙」 제25조에 따르면 전기용량이 20kW 이상인 공급관리소에는 전기안전관리자를 선임하여야 하며, 「전기안전관리법」 제22조에 따라 전기안전관리대행사업자는 이를 대행할 수 있음

* 지역본부는 ◎◎용역 계약을 통해 해당업무를 수행 중

- 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조에는 전기안전관리자가 수행해야 하는 점검의 종류별 측정 및 시험항목(기록서식 포함)이 명시*되어 있으며, 이에 따라 용역 계약상대자는 전기설비를 점검하고 점검기록표를 제출하여야 함

* ◎◎용역 과업지시서에도 동일한 내용이 명시되어 있음

【전기안전관리자 점검 종류별 측정 및 시험항목】

구분	월차	분기	반기	연차	기록서식
외관점검 및 부하측정	○				별지 1호
저압 전기설비 점검			○	○	별지 2호
적외선 열화상 측정		○			별지 7호
전원품질 분석				○	별지 8호
태양광, 전기자동차 충전시설, UPS 등	○				별지 9~16호

【현황 및 문제점】

- ① (전기안전관리대행 점검 및 기록관리 미흡) 관련법령 및 과업지시서에 명시된 업무 중 '적외선 열화상 측정', '전원품질 분석' 등 일부 항목이 누락 되었으며, 점검 시행한 일부 항목에 대해서도 점검기록표 일부 누락

【조치할 사항】

- ▶ 계약상대자가 관련법령에 명시된 업무를 수행하고 기록하도록 용역 관리 (현지조치)