

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구 및 통보

제 목 공급관리소 가스공급설비 도장관리 소홀

소 관 부 서 ●지역본부 ■부

조 치 부 서 △처 ■부, ●지역본부 ■부

내 용

1. 업무개요

●지역본부 ■부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 천연가스 공급설비 경상정비업무를 담당하면서 공급관리소 도장보수공사 설계, 발주 및 감독업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

사내 기술표준 「공급관리소 도장 기술표준(GSD-2206)」 4. 관리기준에 따르면 가스공급설비¹⁾를 대상으로 하는 도장주기는 우레탄 도료²⁾의 경우 5년을 원칙으로 하며 도장상태에 따라 주기를 탄력적으로 적용할 수 있다. 아울러 해안가, 오염이 심한 곳, 대·내외 방문객의 방문 빈도가 많은 곳 등은 기술표준에 명시된 도장주기 내에서 현장 여건에 따라 도장을 시행할 수 있다.

1) 밸브, 배관, 피팅, 가스히터·필터, 벤트스텍, 기기외함, 유지보수 접근로 및 정압동·제어동의 노출 철구조물 등

2) 가스공급설비의 경우 우레탄 도료를 사용하여 도장공사 시행 중임

그리고 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무) 4항에 따르면 각 부서장은 부서별 분장업무가 원활히 수행될 수 있도록 개인별 업무를 분장하고 관리해야 한다.

따라서, 지역본부 ■부는 가스공급설비의 내구성 및 건전성 확보를 위해 ‘공급관리소 도장관리 업무’를 부서 내 개인별 분장업무에 반영하고, 현장 여건을 고려한 공급관리소 도장관리 계획을 수립하고 시행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사기간 공급관리소 도장관리 현황을 살펴본 결과, ▲지역본부 ■부는 기술표준에 따라 과거 도장공사 시행이력 및 현장 여건 등을 고려하여 관할 공급관리소 가스공급설비에 대한 도장관리계획을 수립하고 도장공사를 시행해야 함에도, ‘23년 이후 별다른 조치를 취하지 않았다. 특히, ‘20년 이후 도장공사 대상³⁾이 되는 64개 공급관리소 중 도장공사를 시행한 공급관리소는 ‘20년과 ‘22년에 시행한 8개소(13%)에 불과하였으며, 세부 시행내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] ●지역본부 관할 공급관리소 도장공사 시행내역(‘20년 이후)

(단위 : 천 원, V.A.T 별도)

구분	계약번호	도장공사 시행내역			비고
		총개소	대상관리소	준공금액	
2020년	간이공사	4개소	㉠㉢GS, ㉢㉢GS, ㉢㉢GS, ±±GS	??	
2022년	0000000000	4개소	㉠㉢GS, ㉢㉢GS, ㉢㉢GS, ㉠㉢GS	??	
합계		총 64개 공급관리소 중 8개소 시행 (신설 관리소 3개소 제외)			

자료: ▲지역본부 ■부 확인서 “공급관리소 가스공급설비 도장관리에 관한사항” 내용 일부 발췌

또한, ▲지역본부 ■부는 인사이동 등의 사유로 부서 업무분장을 조정하면서, [표 2]와 같이 ‘24년 이후 개인별 분장업무에는 ‘공급관리소 도장관리 업무’가 반영되어 있지 않았다.

3) 신설 또는 최근 도장공사를 시행한 년도가 5년을 초과한 공급관리소

[표 2] **●부** 공급설비 도장관련 업무분장 내역('22년 이후)

구분	시행일	업무내용	담당		비고
			정	부	
2022년	02. 21, 04. 20	관리소 표준화 도장공사	김○○	김○○	기계파트
2023년	03. 02, 05. 25	'24년 공급관리소 도장공사 설계	박○○	김○○	기계파트
2024년	02. 29	부재	-	-	
2025년	02. 10, 03. 05 등	부재	-	-	

자료: **△**지역본부 **●**부 확인서 “공급관리소 가스공급설비 도장관리에 관한사항” 내용 일부 발췌

따라서, **△**지역본부 **●**부는 공급관리소 가스공급설비의 내구성 및 건전성 확보를 위해 도장공사가 적기에 시행될 수 있도록 관련업무를 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 **△**지역본부 **●**부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

△처장은 가스공급설비에 대한 도장관리계획 부재 및 부서 업무분장 내 도장관리 업무 미반영 등 공급관리소 도장관리 업무를 소홀히 한 부서에 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

●지역본부장은 가스공급설비의 내구성 및 건전성 향상을 위해 ●부 업무분장에 도장관리 업무를 반영하고 공급관리소 도장관리계획을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서경고]

⬆지역본부 ⬆부

[관련부서, 통보]

⬆지역본부 ⬆부