

주의 및 시정요구

제 목 도시가스 공동주택 정기검사 시 기밀시험 미 실시

관 련 부 서 ○○○○지사

관 련 자 *급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ○○시, ○○시 등 2개 시 3개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사 대상 기간인 2023. 5. 1. 부터 2026. 3. 31.까지 사용자공급관 정기검사 3,344건을 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제17조제1항에 따르면 도시가스사업자는 그 가스공급시설에 대하여 「도시가스사업법 시행규칙」 제25조([별표6] 및 KGS FS511)에 정하는 바에 따라 정기 또는 수시로 검사를 받아야한다.

또한 「도시가스사업법 시행규칙」 제25조제3항에 따라 공급시설 중 공동주택의 정기검사는 최초로 그 시공감리 증명서를 받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 하며, 정기검사 시 「일반도시가스사업 제조소 및

공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(FS511)」 4.2.2.9.5에서 정하고 있는 공동주택 등(다세대주택 제외)의 부지 내에 설치된 배관의 기밀시험 시기에 따라 기밀시험을 실시해야 한다.

일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(FS511)		
4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.<중간 생략>		
(2) 기밀시험 실시 시기는 표 4.2.2.9.5(2)와 같다.<중간 생략>		
표 4.2.2.9.5(2) 기밀시험 실시시기		
대 상 구 분		기밀시험 실시시기
<생략>		
공동주택 등(다세대주택 제외)의 부지내에 설치된 배관	(3-3-2-2)에 따라 검지공을 설치하고 도시가스사업자가 매년 자체점검을 실시한 배관	6년마다
	그 밖의 배관	설치 후 15년이 되는 해까지 5년마다, 15년 경과 31년이 되는 해까지 4년마다, 31년 경과 3년마다
	[비고] 기밀시험 실시시기는 마지막 기밀시험일을 기준으로 산정한다	

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사가 감사대상 기간 동안 수행하였던 도시가스 공동주택 정기검사 실시 내역을 확인한 결과 ‘A’의 부지 내 설치된 배관2)의 기밀검사를 미실시한 사례가 아래 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 도시가스 공동주택 부지 내 설치된 배관 기밀시험 미실시 내역				
시설명 (시설번호)	설치년도 (기밀시험 주기)	기밀시험 실시시기	2025년 정기검사일 (검사원)	확인내용
생략(개인정보 포함)				

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2) KGS FS511 4.2.2.9.5(3)에 따라 기 설치된 배관으로서 노출배관은 기밀검사를 한 것으로 볼 수 있다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 위 [표]와 관련, 도시가스 공동주택 정기검사 시 부지 내 설치된 배관의 기밀 시험을 실시하여야 하나 이를 누락하고 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○○○지사 *급 ○○○

② 위 [표]와 관련, 도시가스 공동주택 정기검사 시 기밀시험을 누락한 배관에 대하여 기밀시험을 실시하여 주시고 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출 하여 주시기 바랍니다. (시정)