처분 요구서 - 4

통 보

제 목 특정고압가스사용시설 위임전결규정 미준수

관 련 부 서 경기서부지사

내 용

1. 업무 개요

경기서부지사에서는 감사대상기간(2022. 09. 01. ~ 2025. 8. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 특정고압가스[3] 사용시설에 대하여 완성・정기검사를 총 578건 실시하였다.

[표 1] 경기서부지사 특정고압가스사용시설 정기검사 처리 현황

시설구분	완성검사	정기검사	합계
특정고압가스사용시설	52건	514건	566건

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설을 사용하는 자는 고법 시행규칙 제48조 제②항에 따라 그 시설이 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 15일 이내에 정기검사를 받아야 한다.

공사에서는 각 직위의 권한과 책임의 소재를 명확히 하기 위하여 「위임전결규정(이하 '규정'이라고 한다.)」을 제정하고 본사・부설기관 및 광역본부・본부・지사의 각 직위별 위임전결사항을 정하여 운영하고 있으며 이에 각 지역에서는 규정

3) 특정고압가스 : 수소・산소・액화암모니아・아세틸렌・액화염소・천연가스・압축모노실란・압축디보레인・액화알진, 그밖에 대통령령(고법 시행령 제16조)으로 정하는 것

별표 5를 참조하여 결재업무를 수행하고 있는데 가연성가스를 사용하는 특정고압가스사용시설의 경우 사용유체가 **100㎥ 이상의 압축가스이거나 500kg 이상의 액화가스일 경우 정기검사 결과는 부장 전결**로 처리하여야 한다.

위임전결규정 별표 5

별표 5 [광역본부, 본부/지사의 결재 및 위임전결사항]
(4. 검사업무 사항)

번 호	업무내용		결 재		전 결	
			광역본부장	본부장, 지사장	부장	부원
6.	특정고압가스 사용시설검사 (고법 대상)	정기검사			○	
		정기검사 (가연성가스시설 중 저장능력 500KG 또는 100세제곱미터 미만 시설 및 비가연성가스시설에 한함)				○

(5~8) <생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사에서 감사기간 동안 실시한 특정고압가스사용시설 정기검사 처리내역을 검토한 결과 아래 [표 2]와 같이 100㎥ 이상의 가연성(압축)가스를 사용하는 시설임에도 부장 전결사항을 검사원 본인 전결로 처리한 사례가 3건 확인되어 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 2] 특정고압가스사용시설 위임전결규정 위반 내역

연번	업소명 (업소번호)	검사일 (접수번호)	가스명 (저장능력)	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	A (********-0001)	2022.10.07. (2024-1953985)	수소 (169.12㎥)	4급 ○○○	• 부장 전결사항을 본인 전결 처리
2	B (********-0001)	2022.11.03. (2024-1865590)	수소 (480㎥)		
3	C (********-0001)	2022.12.09. (2025-0241974)	수소+질소 (420㎥)		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견　　이견없음

조치할 사항　　**경기서부지사장**은

위 [표 2]와 같이 가연성가스를 사용하는 시설 중 저장능력이 500kg 또는 100㎥ 이상일 경우 검사 결과에 대하여 관리자(부장)의 결재를 받아야 하나 본인 전결로 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. **(통보)**