

한국도로교통공단 감사

개 선

제 목 재난사고 예방을 위한 시설 개선 필요

소 관 부 서 청주시험장 민원부

조 치 부 서 청주시험장 민원부

내 용

1. 업무 개요

공단은 각종 재난 및 안전사고를 사전에 예방하여 국민의 생명과 재산을 보호하고 재난 발생 시 피해 최소화를 통한 사회적 신뢰와 책임성을 강화하기 위해 위험요인을 선제적으로 점검하여 개선하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호), 「국민건강증진법」 제9조(금연을 위한 조치)에 의거, 사업주는 근로자 또는 일반인이 전기시설에 접근하거나 접촉하여 감전될 위험이 있는 경우 접근통제를 위한 출입금지 구역 설정과 위험표시를 해야 하며, 금연이 필요한 구역에 대해서는 흡연금지를 강조하는 경고 표식을 설치하여 인식할 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

청주시험장 청사 점검한 바, 구내 택시 정류장과 인접한 하수방류처리 시설의 경우 감전 위험이 있는 고압전류 설비임에도 경고표지의 탈색으로 식별이 용이하지 않은 상태이며, 별도 흡연구역이 지정되어 있으나 금연구역인 택시 정류장에서 흡연자가 목격되는 등 간접흡연 피해 민원 및 고압전류 시설에 의한 감전, 화재 등 안전사고의 가능성이 있는 것으로 판단된다.

따라서, 안전 확보 측면에서 고압전류 시설물 주변 접근통제 강화와 금연 구역 표식 강조 등 시설에 대한 제반 정비가 필요하다.

[사진 1] 하수방류처리시설(고압전류 경고표지)



[사진 2] 택시정류장(위험시설 주변 금연구역)



관계부서 의견 민원부는 구내 택시 정류장 주변 구역의 경우 좁은 면적에 비해 주행시험 출발기점과 흡연 장소, 하수방류처리 설비, 주차장이 복합된 특성을 감안, 보행자 사고 방지용 차단봉을 설치하는 등 노력을 해 왔으나 화재나 흡연피해 예방 관련 미흡한 부분이 있었다는 점을 인정하고, 시설 개선을 통해 안전성을 강화하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 민원부장은 재난사고 예방을 위한 청사 시설 개선에 만전을 기해 주시기 바랍니다.(개선)