

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 소방시설 등 자체점검 부적정

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

공단 및 소속기구에서는 화재로부터 사전에 예방하고자 소화기 시설관리에 대하여 자체적으로 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」제 25조(자체점검 결과의 게시)에 따르면 소방본부장 또는 소방서장에게 자체점검 결과 보고를 마친 관계인은 법 제24조(점검기록표 게시 등) 제1항에 따라 보고한 날부터 10일 이내에 소방시설 등 자체 점검기록표를 작성하여 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 30일 이상 게시해야 한다고 정하고 있으며,

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표3에 따라 소방시설 등에 대한 자체점검(작동점검, 종합점검)은 연 1회 이상 실시하되, 다만, 공공기관의 경우 외관점검을 월 1회 이상 실시하고, 그 점검 결과를 2년간 자체 보관하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따라 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 하며, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지 하여야 합니다.

따라서 □□ 및 소속기구에서 소화기는 관련 기준을 준수하여 설치한 후 설치 장소를 표지하고, 월 1회 소방시설에 대한 외관점검을 실시하여야 하며, 자체점검 (작동점검, 종합점검) 결과는 소방본부장 또는 소방서장에게 보고를 마친 날로부터 10일 이내에 관계인 자체 점검기록표를 작성하여 특정소방대상물의 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 하계 휴가철 공직기강 점검 시 소방시설 등 자체점검 실태를 점검한 결과, ■■■에서 [사진]과 같이 일부 소화기 점검(월 1회)이 누락되거나 위치 표지가 누락된 사실을 확인하였습니다.

[사진] 소화기 관리 미흡 사례

♠♠♠ 내 소화기 위치 불량 및 점검 누락	

4. 관계기관 의견

- ■■■에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며, (주의)

- 소방업무 담당자 교육을 실시하시고, 화재예방 활동에 소홀함이 없도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
□□□					좌동	주의