

통 보

1. 제 목 : 원내 시설물 등 공간자원 배치 및 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 원내 시설물 등 공간자원의 효율적 배치, 활용 및 관리 등 전반적인 운영을 위한 '공간자원조정위원회'와 시설·환경을 적정하게 관리하고 환자·내원객 및 직원의 안전을 보장하기 위하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

○○○○병원의 '공간자원조정위원회'에서는 제한된 병원건물 내에서 부서배치 등 공간자원의 효율적인 활용을 위한 심의위원회를 개최·운영 하고 있으며, 해당 위원회의 심의·의결사항은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 공간자원조정위원회 심의·의결 사항

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 공간자원 요구 이유의 타당성 검토 및 공간자원 배정·활용에 관한 사항2. 공간자원의 현황 조사 및 분석에 관한 사항3. 공간자원의 용도와 병원 시설 운영 목적과의 부합성 검토에 관한 사항4. 공간자원의 위치, 구획심의의 적용 및 유희공간 활용계획 수립에 관한 사항5. 기타 공간자원의 사용, 배정 및 활용 방안과 관련된 사항 |
|--|

또한, 원내 시설·환경을 적정하게 관리하고 안전 보장을 위한 사항은 시설 환경안전관리위원회에서는 [표 2]와 같은 사항에 대해 심의·의결하고 있습니다.

[표 2] 시설환경안전관리위원회 심의의결 사항

1. 시설·환경안전에 대한 계획 수립 및 관리에 관한 사항
2. 시설물 안전점검 및 개선계획에 관한 사항
3. 병원 건물의 건축, 보수 및 철거 시 감염 위험도 사전평가 수행 및 관리에 관한 사항
4. 시설물에 의하여 발생하는 병원 이용객의 안전사고 관리에 관한 사항
5. 발생가능성이 높은 재난유형 파악 및 개선활동을 위한 계획수립 및 시행에 관한 사항
6. 의료폐기물 수집 및 운반에 관한 사항
7. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

아울러, 「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무) 제1호에 따라 사업주 또는 경영책임자는 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업장에서 관리상의 결함으로 인하여, 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체적 안전을 위한 조치를 하여야 합니다.

따라서, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 원내 공간 중 사용하지 않는 공간 유무에 대해 점검하고 해당 공간을 관리하여 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

20**년 ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉥㉦ 민원 중 ㉧㉨㉩(㉪㉫㉬㉭) 내 ㉮㉯㉰ 공간을 ㉱㉲ 직원(㉳㉴㉵) 사적으로 사용하고 있다는 제보가 접수되어 현장을 확인 결과, 해당 공간은 20**년 ㉶㉷㉸ 증축 이전까지 ㉮㉯㉰ 사무실로 사용되었던 장소로 ㉶㉷㉸ 증축 후 본 사무실이 ㉶㉷㉸으로 이전됨에 따라 빈공간으로 남게된 해당 공간에 매트리스, 냉장고, 전기포트, 전자레인지, 인덕션, 쇼파 등 생활용품을 비치하여 **년 넘게 사용한 것으로 확인되었습니다.

또한, ㉮㉯㉰ 직원(㉳㉴㉵)는 ㉿㊀㊁㊂ 직원에게 전자도어락 설치를 부탁하여 해당 공간 출입문에 전자도어락을 설치하였으며, 비밀번호를 타 직원에게 공유하지 않았으며, 감사기간 중 해당 전자도어락을 철거한 사실이 있습니다.

이는 해당 공간에 사적으로 반입하여 사용 중이던 전자기기(인덕션, 전자레인지, 전기포트, 냉장고 등)는 누전 및 과열 등으로 인한 화재 발생 위험이 매우 높으며, 해당 공간 내에 직원이 상주하지 않는 시간대에는 즉각적인 대응이 불가능 및 화재 발생 시 해당 공간에 접근이 제한됨에 따라 즉각적인 대응이 불가능하게 되어 초기 화재 진압 지연을 초래하고, 대형 화재로 확산될 우려가 있으며, 인명 및 재산 피해로 직결될 수 있는 중대한 안전 위반 사항으로 판단됩니다.

4. 관계기관 의견

●●●●병원에서는 해당 사항에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●♠♠♠♠은

- □□□ ●●● 옆 사적유흥 공간(前 ●●● 사무실)에 대한 활용계획을 수립하여 조치하시기 바랍니다. (통보)