

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
6	□ 탱크지역 소방설비 압력계(PG-xxx) 압력범위 표시 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) 한국산업안전보건공단 「화학공정 설비의 운전 및 작업에 관한 안전관리 기술지침」에 따르면 현장 계기류에는 지시값이 정상인지 명확히 알 수 있도록 최대 및 최소값을 표시하여야 함 ○ (문제점) 그런데 ▲▽지사 탱크지역 소방설비의 압력계 (PG-xxx) 표면에 정상 압력범위 표식을 부착하지 않아 지시값의 이상유무를 현장작업자가 신속하게 확인하기 어려움 ○ (조치의견) ▲▽지사장은 탱크지역 소방설비의 압력계에 정상 압력범위 표식을 부착하시는 등 조치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ▲▽지사 [조치부서] ▲▽지사